

ПИТАЊА:

ПРИМЉЕНО: 24. 09. 2014 09/08/1

Орган	Органи	Б.Р.С.И	Пазар	Вред.
10001	40001	1805	1	1

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАСНЈЕНИЈА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 135/2014 НАБАВКА РЕПРОМАТЕРИЈАЛА ЗА ОДРЗАВАЊЕ ГРАДЈЕВИНСКЕ СТОЛАРИЈЕ И БРАВАРИЈЕ

ПРЕДМЕТ: ПОЈАСНЈЕНЈЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Molimo Vas da nam dostavite dodatna tehnicka pojasnjenja vezano za javnu nabavku- JN BR.135/2014 nabavka repromaterijala za odrzavanje gradjevinske stolarije i bravarije

- Stavka 225 klap sarka - da li Vam treba klap sarka ravna, polukolenasta ili kolenasta
- Stavka 246 rucica za namestaj metalna – koja velicina, tj. raspon rucice Vam treba
- Stavka 294, 295 komplet vidija burgija i burgija za drvo- trazili ste garniture, koja velicina garnitura, koliko komada burgija da bude u garnituri da li da ide na celu meru ili na pola od broja burgija zavisi cena garniture
- Stavka 340, 341, 342 tesa traka- koja velicina tj. duzina traka Vam treba
- Stavka 235 specijalna sarka za teska vrata – ovde ste naveli model sarke koja se trazi jos kao i uzorak. Prema nasim informacijama i istrazivanju trzista sarka K7200 proizvođaца KOBLENZ ne može se naci na nasem trzistu. Naime proizvode ovog proizvođaца – KOBLENZ- mogu se naci sporadicno i to svega par modela skrivenih sarki za standardna vrata/tezine 40-100kg./ to su modeli K6700K6200/. Ostale modele niko ne uvozi jer ne postoji neka veka potreba za njima na nasem trzistu. U info telefonskom kontaktu sa proizvođaцем iz Italije nije moguće uvesti svega 2 komada koja Vi trebujete po tenderu tj. 1 komad koji trazite kao uzorak i pri tom taj model nemaju na stanju nego se porucuje po porudzbini/gde je rok isporuke dosta dug od 4-6 nedelja/.

Sto se tice drugih odgovarajucih proizvođaца za SOS skirvene sarke nemaju kao model koji trazite tj. po tim karakteristikama. Molimo Vas da precizirate tacne dimenzije sarke, za koju debljinu plata, od kog materijala Vam treba da li može neki drugi model npr. kaubojska ili bas ova skrivena i da razmotrite da li takve sarke mogu da se nadju, s obzirom da ih trazite i kao uzorak za tender koji ima 383 stavke iz bravarske oblasti koje vrednosno mnogo više vrede nego predmetna sarka. Ukoliko imate nekih drugih informacija vezanih za ove sarke/ ko ih uvozi, eventualne alternative drugih proizvođaца/ molimo Vas da nam dostavite pojasnjenje, takodje imajući u vidu i rok za predaju tendera.

Одговори

1. Ставка 225 клап шарка – потребна су сва три типа клап шарки и то равне 20 комада, полуколенасте 20 комада и коленасте 10 комада ;

2. Ставка 246 ручица за намештај метална - потребне су ручице за фиокаре распона 65 мм и за ормане распона 95 мм.

3. Ставке 294 и 295 комплет видија бургије и бургије за дрво – за дрво од 3 мм до 16 мм укупно 14 бургија (на целу меру), а Видија од 4 до 16 укупно 7 бургија (на две целе мере) ;

4. Ставке 340, 341 и 342 – по 50 метара у катуру

5. Ставка 235 – Ове специјалне шарке су потребне за улазна врата објекта Немањина 11, која су великих димензија од храстовине са украсним елементима од кованог гвожђа, па самим тим нису стандардна, ни по величини ни по тежини. Ради се о врло фреквентном улазу, па постојеће шарке производње Hefel (4 комада по крилу) морају да се мењају оријентационо на годину дана. Захтевани тип шарке, чија је носивост 100 килограма по шарки, у потпуности ће задовољити потребе предметног улаза и у функционалном и у безбедоносном смислу.

Понуђач има могућност да понуди и неку другу одговарајућу шарку како је наведено у спецификацији конкурсне документације, с тим да је дужан да достави узорак ради доказивања еквивалентности, односно у овом случају да има носивост по шарки од 100 килограма.

Саставни део овог појашњења је приказ наведене шарке чије техничке карактеристике понуђачи могу видети и на сајту: <http://en.koblenz.it/products/79-kubi7-k7200/>



