



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА**

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет: **Набавка услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације**

Врста поступка: **Отворени поступак**

Број јавне набавке: **232/2015**

I

О П Ш Т И ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о Наручиоцу:

- Управа за заједничке послове републичких органа,
- Београд, улица Немањина број 22-26,
- ПИБ 102199617,
- Матични број 07001401.
- www.uzzpro.gov.rs.

2. Врста поступка

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку у складу са Законом о јавним набавкама ("Службени гласник Републике Србије", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту **ЗЈН**.

3. Предмет јавне набавке је набавка услуга.

4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

5. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана, од дана отварања понуда.

6. Контакт

Лице за контакт: Мила Сашић, телефон 011/2658-875.

II

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Опис предмета набавке

Предмет јавне набавке је набавка услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације.

Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге одржавања и поправки.

2. Опис партије

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

| Број и назив партије | | Назив и ознака из општег речника |
|----------------------|--------------------------|---|
| Партија 1 | - Компресори | 50531300-9 Услуге поправке и одржавања компресора |
| Партија 2 | - Топлотне пумпе | 50511000-0 Услуге поправке и одржавања пумпи |
| Партија 3 | - Клима коморе | 50000000-5 Услуге одржавања и поправки. |
| Партија 4 | - Аутоматика система КГХ | 50000000-5 Услуге одржавања и поправки. |
| Партија 5 | - Fan coil уређаји | 50730000-1 Услуге поправке и одржавања расхладних група |

Предметна јавна набавка је на период од једне године.

3. Наручилац за сваку партију закључује појединачни уговор.

Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.

III

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

1. Место и начин пружања услуга сервисирања

Место пружања услуга су објекти републичких органа.

Услуге сервисирања ће се пружати сукцесивно у складу са потребама и према динамици коју утврди наручилац. Рокове пружања услуга одређиваће Наручилац у зависности од обима и сложености посла.

Услуге се могу пружати на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање накнаде по основу рада ван радног времена.

2. Распоживост сервиса

Понуђач је дужан да обезбеди сервисну службу која је на располагању наручиоцу 24 часа, 7 дана у недељи. Наручилац има право првенства код интервенција.

3. Рок отклањања кварова и време одзива

Сваки пријављени квар мора се отклонити у року од два сата, осим код већих кварова који се морају отклонити у року од 24 часа.

Време одзива на локацију је 2 часа од часа писменог позива или позива путем факса од стране овлашћеног лица наручиоца.

Уколико се понуђач не одазове у року од 2 часа, вредност (цена) достављеног рачуна за извршене услуге биће умањена за 10%.

4. Сертификати

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да приликом пружања предметне услуге, достави гарантне листове и атестну документацију (фабрички листови) за уграђене нове компресоре.

5. Оригинални резервни делови

Понуђач је дужан да поседује и уграђује **оригиналне** резервне делове и материјал по нормативима сагласно опреми за коју се тражи сервисирање.

Понуђач је дужан да за потребе наручиоца континуирано обезбеђује оригиналне резервне делове.

Наручилац задржава право да изврши увид у магацински простор понуђача и утврди да понуђач поседује оригиналне резервне делове и материјал сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, а по спецификацији уређаја које поседује наручилац.

6. Гаранција

Гаранција за извршене услуге је 12 месеци, од дана завршетка услуге, а гаранција за новоуграђене компресоре је 60 месеци, од дана пуштања у рад.

7. Безбедносна провера

Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да након потписивања уговора, у року од три дана достави имена ангажованих извршилаца, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедоносне провере од стране надлежне службе МУП-а.

8. Рекламација

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, понуђач мора исте отклонити одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања записника о рекламацији.

Уколико је пружена услуга неадекватна и иста не одговара опису садржаном у конкурсној документацији, понуђач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење уговорних обавеза.

IV

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. и 76. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

1. Обавезни услови (члан 75.)

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

| | |
|-------------------------------|--|
| Доказ за правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; |
| Доказ за предузетнике: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из одговарајућег регистра; |

1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

| | |
|--|--|
| Доказ за правно лице: | 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| Доказ за предузетнике и за физичка лица: | Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда. | |

1.3. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији;

| | |
|---|--|
| Доказ за правно лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за предузетнике: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ за физичко лице: | Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; |
| Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда | |

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

| | |
|-------------------------------|--|
| Доказ за правно лице: | Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је саставни део конкурсне документације |
| Доказ за предузетнике: | |
| Доказ за физичко лице: | |

ДОДАТНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 76.)**1. Финансијски и пословни капацитет****1.1. Финансијски капацитет**

Укупно остварен приход за 2014. годину - минимално 10.000.000,00 динара без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или за више партија (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| | |
|-------------------------------|--|
| Доказ за правно лице: | - Биланс успеха за 2014. годину на прописаном обрасцу (АОП 202) или Потврду о регистрацији редовног годишњег финансијског извештаја за 2014. годину од Агенције за привредне регистре (АОП 202) и - Извештај о бонитету за јавне набавке (БОН ЈН) |
| Доказ за предузетнике: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |
| Доказ за физичко лице: | - Потврда о промету код пословне банке за 2014. годину. |

1.2. Пословни капацитет

Укупна вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке у 2012, 2013, и 2014. години – минимум 20.000.000,00 динара без ПДВ, без обзира да ли понуђач подноси понуду за једну или за више партија (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).

| | |
|-------------------------------|--|
| Доказ за правно лице: | Вредност извршених услуга које су предмет јавне набавке доказују се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. |
| Доказ за предузетнике: | |
| Доказ за физичко лице: | |

2. Технички и кадровски капацитет**2.1. Технички капацитет**

- понуђач треба да поседује (у својини, по основу лизинга или уговора о закупу) најмање два возила.

- понуђач треба да поседује техничке капацитете за одржавање система климатизације

| | |
|-------------------------------|--|
| Доказ за правно лице: | - Као доказ о поседовању возила достављају се копије саобраћајних дозвола возила или прочитана саобраћајна дозвола, а уколико возила нису у својини понуђача и копије закључених уговора који представљају неки од наведених правних основа за поседовање возила. - Попуњена, потписана и оверена Изјава о поседовању техничких капацитета. |
| Доказ за предузетнике: | |
| Доказ за физичко лице: | |

2.2. Кадровски капацитет

Понуђач је дужан да располаже следећим кадровским капацитетима:

- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер машинства са лиценцом 430;
- најмање један запослени или радно ангажовани инжењер електромеханике са лиценцом 450;
- најмање 5 запослених или радно ангажованих фригомеханичара

| | |
|-------------------------------|---|
| Доказ за правно лице: | <p>За инжењере:</p> <p>- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да је запослени инжењер пријављен на пензијско осигурање и уколико је радно ангажован - уговор о радном ангажовању;</p> |
| Доказ за предузетнике: | <p>- копија лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије из које се види да одлуком Суда части издата лиценца није одузета као и да је измирена обавеза плаћања чланарине Комори.</p> |
| Доказ за физичко лице: | <p>За фригомеханичаре</p> <p>- копија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да су лица пријављена на пензијско осигурање (за сваког радника појединачно) и уколико су радно ангажована - уговор о радном ангажовању.</p> <p>Уколико се из наведених образаца не види профил стручне спреме, понуђач је дужан да достави други одговарајући доказ на основу кога ће се утврдити да су радници наведене струке (уверење, диплому, сертификат или уговор о раду).</p> |

2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова Поглавље IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

| | |
|---------------|---|
| Доказ: | Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача |
|---------------|---|

3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА

Понуду може поднети група понуђача.

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75..ЗЈН) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди

Докази о испуњености услова могу се достављати у невереним копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити од понуђача коме на основу извештаја комисије за јавну набавку буде додељен уговор, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Уколико је понуђач у складу са чланом 78. ЗЈН, уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци (докази) јавно доступни.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом понуђач: _____

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу
изјављује да је **подизвођач** _____ из _____
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и
условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА
(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)

којом понуђач _____

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу

изјављује да **подизвођач** _____ из _____

нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати.

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____
(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине.

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

којом члан групе: _____

(пословно име или скраћени назив понуђача)

из _____ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да нема забрану обављања делатности које је на снази у време подношења понуде.

Напомена: Члан групе попуњава потписује и оверава Изјаву.

У случају потребе Изјаву копирати

Датум: _____

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

Списак референтних наручилаца

| Ред. бр. | Списак референтних наручилаца – купаца | Вредност извршених услуга без ПДВ-а |
|----------------|--|-------------------------------------|
| | 1 | 2 |
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |
| 6. | | |
| 7. | | |
| 8. | | |
| 9. | | |
| 10. | | |
| Укупно: | | |

Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали или копије.

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову табелу и образац бр. 1 – копирати.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

Образац бр. 1

Назив
референтног
наручиоца:

Седиште:

Улица и број:

Телефон:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) ЗЈН, достављамо вам

ПОТВРДУ

којом потврђујемо да је _____
у 2012, 2013. и 2014. години, извршио услугу сервисирања и отклањања кварова система
климатизације и вентилације у укупној вредности од (словима:

_____) динара, без ПДВ-а.

Потврда се издаје на захтев _____
ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке **број 232/2015**, чији је предмет набавка
услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације и у друге
сврхе се не може користити.

Место _____

Датум: _____

Референтни наручилац-купац_____
(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све
наручиоце-купце из референтне листе

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ

2.1. Технички капацитет

| Марка, тип и регистарска ознака возила | Правни основ коришћења (својина, лизинг или закуп) |
|---|---|
| | |
| | |

Напомена: Уписати потребне податке

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да поседујем неопходне техничке капацитете потребне за пружање услуга одржавања система климатизације и вентилације у складу са захтевима наручиоца и описом услуга из обрасца спецификације конкурсне документације.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ**2.2. Кадровски капацитет****ИНЖЕЊЕРИ**

| Ред. бр. | Име и презиме запосленог или радно ангажованог инжењера са лиценцом | Број лиценце ИКС |
|----------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | | |
| 2. | | |

(потребно је попунити табелу)

Фригомеханичари

| Ред. бр. | Име и презиме радника | Профил и степен стручне спреме |
|----------|-----------------------|--------------------------------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

(потребно је попунити табелу)

Потпис овлашћеног лица**М.П.**

ИЗЈАВА

У предметној јавној набавци подизвођачу _____
_____из _____, делимично
поверавам _____ % укупне вредности набавке, а што се односи на:

Напомена: Процент укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача.

У случају потребе Изјаву копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

V

**УПУТСТВО
ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ****1. Подаци о језику**

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

Сва документа у понуди морају бити на српском језику.

Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и оверен од стране судског тумача.

2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни део конкурсне документације.

Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацити, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. **Све Изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе.**

3. Подношење понуде

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив, број јавне набавке и број партије, а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.

Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране наручиоца до назначеног датума и часа.

Наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија.

4. Понуда са варијантама није дозвољена

5. Начин измене, допуне и опозива понуде

Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда.

7. Подизвођач

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично поверити подизвођачу.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи следеће:

- 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;
- 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди конкурсном документацијом.

Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду.

9. Валута

Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а.

У цену услуга потребно је урачунати набавку и уградњу материјала, набавку и уградњу резервних делова, транспортне трошкове, ангажоване извршиоце услуге, алат, заштитна средства и све друге припремне и завршне активности за извршење услуге.

10. Неспецифициране услуге

Уколико услуге поправке које је потребно извршити нису обухваћени у обрасцу спецификације понуде, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца у року од 24 часа од констатације и да прибави његову сагласност за извршење поправке.

Уколико је потребно извршити услугу која није обухваћена спецификацијом, понуђач може да изврши услугу по претходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање такве услуге вршиће се по цени норма часа за неспецифициране услуге (цена Б за партију 1, цена И за партију 2, цена Б за партију 3, цена Б за партију 4 и цена Б за партију 5).

11. Неспецифицирани резервни делови

Уколико је потребно уградити резервни део који није наведен у спецификацији обрасца понуде понуђач може да угради резервни део, репроматеријал или компоненте по претходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих неспецифицираних делова (материјала) вршиће се по рачуну добављача увећаном за 8% на име манипулативних трошкова и биће саставни део рачуна.

12. Услови плаћања

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре и Записника о извршеној услузи.

Записник о извршеној услузи садржи:

- датум интервенције;
- трајање интервенције;
- прецизно навођење локације где је извршена услуга;
- врста квара;
- употребљени материјал и резервни делови за поправку;
- потпис овлашћеног лица понуђача и наручиоца.

Уколико се у Записник о извршеној услузи унесу било какве измене након потписа овлашћеног лица наручиоца, Записник неће бити прихваћен приликом плаћања.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа финансијских средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

13. Средства финансијског обезбеђења

13.1. Оригинал банкарска гаранција за озбиљност понуде

Понуђач је дужан да уз понуду достави оригинал банкарску гаранцију за озбиљност понуде у висини од:

| | |
|-------------|----------------------------|
| Партија 1 - | 20.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 2 - | 70.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 3 - | 50.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 4 - | 10.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 5 - | 30.000,00 динара без ПДВ-а |

Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важности понуде (у складу са роком важења понуде који понуђач даје у обрасцу понуде) и мора бити безусловна, непозива и платива на први позив, без приговора.

Наручилац ће реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; одбије да потпише или благовремено не потпише уговор.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно.

13.2. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку и то:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Партија 1 - | 100.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 2 - | 350.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 3 - | 250.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 4 - | 50.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 5 - | 150.000,00 динара без ПДВ-а |

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

13.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла која мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, и то:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Партија 1 - | 100.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 2 - | 350.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 3 - | 250.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 4 - | 50.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 5 - | 150.000,00 динара без ПДВ-а |

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно.

13.4. Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року обавезујућег карактера

Понуђач је дужан да у понуди достави оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за отклањање недостатака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку и то:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Партија 1 - | 50.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 2 - | 175.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 3 - | 125.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 4 - | 25.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 5 - | 75.000,00 динара без ПДВ-а |

Писмо не сме бити ограничено роком трајања (датумом) и не сме имати датум истека гарантног рока као ни садржину која се односи на политику банке, а нарочито одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

13.5. Оригинал банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року

Понуђач којем је додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје предмета уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која траје 5 дана дуже од гарантног рока и то:

| | |
|-------------|-----------------------------|
| Партија 1 - | 50.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 2 - | 175.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 3 - | 125.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 4 - | 25.000,00 динара без ПДВ-а |
| Партија 5 - | 75.000,00 динара без ПДВ-а |

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Банкарска гаранција се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац закључује уговор са понуђачем за сваку партију посебно.

14. Реализација средства финансијског обезбеђења

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико понуђач не извршава обавезе из поступка јавне набавке као и уговорне обавезе.

15. Мере заштите

Понуђач је дужан да приликом пружања услуге која је предмет јавне набавке примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

16. Заштита података наручиоца

Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове подизвођаче.

Изјава о чувању поверљивих података је саставни део конкурсне документације и биће саставни део Уговора.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, без обзира на степен те поверљивости.

17. Заштита података понуђача

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде

Заинтересовано лице може, у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова.

Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези

са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује комуникација у поступку јавне набавке.

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – јавна набавка број 232/2015 чији је предмет набавка услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације", предајом на писарници наручиоца или путем факса на број 011/3615-867 или 011/3616-615.

19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке

После отварања понуда наручилац може у фази стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерен рок да поступи по позиву наручиоца односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

20. Критеријум за доделу уговора

Одлука о додели уговора донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена.

21. Понуде са истом понуђеном ценом

У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће доделити уговор понуђачу који понуди нижу цену норма часа за неспецифициране услуге (цена Б за партију 1, цена И за партију 2, цена Б за партију 3, цена Б за партију 4 и цена Б за партију 5).

24. Накнада за коришћење патента

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

25. Захтев за заштиту права

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи следеће податке:

- 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;
- 2) назив и адресу наручиоца;
- 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;
- 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;
- 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;
- 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;
- 7) потпис подносиоца.

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.

Као доказ о уплати таксе у смислу члана 151. став 1. тачка б) ЗЈН прихватиће се:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште);
- да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога;
- износ таксе у висини од 120.000,00 динара;
- жиро рачун број: 840-30678845-06;
- шифра плаћања: 153 или 253;
- позив на број: редни број јавне набавке;
- сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број јавне набавке;
- корисник: Буџет Републике Србије;
- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;
- потпис овлашћеног лица банке (поште).

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под **тачком 1.**

Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

26. Измене током трајања уговора

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност закљученог уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, ако за то постоје оправдани разлози.

27. Обавештење о закључењу уговора

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем буде додељен уговор у року од осам дана, од дана протеча рока за подношење захтева за заштиту права. Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само једна понуда.

28. Праћење реализације уговора

Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза су Небојша Поповић, телефон број: 064/8167-175 и Драган Ђукић 064/8167-014.

ИЗЈАВА
о чувању поверљивих података

(пословно име или скраћени назив)

изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и подизвођаче, да ћу све податке који су нам стављени на располагање у поступку предметне јавне набавке и приликом реализације Уговора, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу.

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и штити без обзира на степен те поверљивости.

(Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део уговора)

Датум: _____

М.П.

Потпис овлашћеног лица

VI

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

На основу позива за подношење понуде у предметном поступку, подносим понуду како следи:

Понуда број: _____

Датум: _____

Понуду подносим за (заокружити):

А. целокупну набавку

Б. на партију: (заокружити партију)

| Број и назив партије | | Назив и ознака из општег речника |
|----------------------|---|---|
| Партија 1 | - | Компресори |
| | | 50531300-9 Услуге поправке и одржавања компресора |
| Партија 2 | - | Топлотне пумпе |
| | | 50511000-0 Услуге поправке и одржавања пумпи |
| Партија 3 | - | Клима коморе |
| | | 50000000-5 Услуге одржавања и поправки. |
| Партија 4 | - | Аутоматика система КГХ |
| | | 50000000-5 Услуге одржавања и поправки. |
| Партија 5 | - | Fan coil уређаји |
| | | 50730000-1 Услуге поправке и одржавања расхладних група |

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде, у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ИЗЈАВА

У поступку јавне набавке, подносим понуду:

А) самостално

Б) са подизвођачем:

В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе:

(заокружити начин на који се подноси понуда)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| Адреса седишта | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески идентификациони број | | |
| Одговорно лице | | |
| Лице за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс | | |
| e-mail: | | |
| Рачун - Банка | | |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| Адреса седишта | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески идентификациони број | | |
| Одговорно лице | | |
| Лице за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс | | |
| e-mail: | | |
| Рачун - Банка | | |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем броју подизвођача

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| Адреса седишта | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески идентификациони број | | |
| Одговорно лице | | |
| Лице за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс | | |
| e-mail: | | |
| Рачун - Банка | | |

М.П.

Потпис овлашћеног лица

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ

| | |
|--|--|
| Пословно име или скраћени назив | |
|--|--|

| | | |
|---|---------------------|--|
| Адреса седишта | Улица и број | |
| | Место | |
| | Општина | |
| Матични број понуђача | | |
| Порески идентификациони број | | |
| Одговорно лице | | |
| Лице за контакт | | |
| Телефон | | |
| Телефакс | | |
| e-mail: | | |
| Рачун - Банка | | |

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе

М.П. **Потпис овлашћеног лица**

**Р О К
ВАЖЕЊА ПОНУДЕ**

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда.

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи

_____ дана од дана отварања понуда.
(уписати број дана важења понуде)

М.П.

Потпис овлашћеног лица

СПЕЦИФИКАЦИЈА

ПАРТИЈА 1 – Компресори

Понуђач попуњава јединичну и укупну цену без пореза на додату вредност (ПДВ)

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|---|-----------|----------|----------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А. ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР - „ATLAS COPCO TИP GX5” | | | | | |
| A1. | Сервисирање компресора : <ul style="list-style-type: none"> - замена уља за вијчане компресоре – 10 литара - замена филтера за уље - замена филтера за ваздух - замена сепаратора филтера за уље - чишћење ваздушних хладњака - замена ремена мотора - контрола исправности електроопреме (пресостати, биметали, склопке, конекције ...) - пуштање у рад и доказивање параметара | кпл. | 5 | | |
| A2. | Сервисирање сушача ваздуха <ul style="list-style-type: none"> - контрола рада расхладне инсталације, провера притисака и допуна фреона - чишћење измењивача топлоте - провера рада електроинсталације (склопке, биметали, тајмери, конекције, сензори, регулатори) - пуштање у рад, праћење рада и доказивање параметара | кпл. | 3 | | |
| A3. | Замена улошка филтера сушача ваздуха | ком. | 3 | | |
| A4. | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова, посклопова и склопова машина | | | | 300.000,00 |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | |

Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере | Процењена количина н/ч | Укупна цена |
|--|---------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | 200 | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | |
| ПАРТИЈА 1 -УКУПНО ПОД „А+Б“ ДИНАРА: | | | | | |

Напомена:

У цену треба урачунати набавку и уградњу материјала, набавку и уградњу резервних делова, транспортне трошкове, радну снагу, алате, заштитна средства и све потребне припремне и завршне радове око интервенције.

Уколико материјал и оригинални резервни делови које је потребно уградити нису обухваћени спецификацијом из обрасца понуде, понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца и да прибави његову сагласност за набавку и уградњу. Наплата материјала и резервних делова за радове који нису обухваћени овом спецификацијом (неспецифицирани радови), вршиће се по рачуну добављача увећаног за 8% манипулативних трошкова.

Потпис овлашћеног лица**М.П.**

ПАРТИЈА 2 - Топлотне пумпе

Понуђач попуњава јединичну и укупну цену без пореза на додату вредност (ПДВ)

А. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (CARRIER30RH140, 30HR160, 30DJ, 38AK, 30GB)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <p>Сезонски превентивни преглед и одржавање</p> <ul style="list-style-type: none"> – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Механичко чишћење, хемијско прање и издување кондензатора (чешљање оштећених панела) – Одзрачивање мреже – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 7 | | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | |

Б. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (СИТ 30 ІРС 80, 95)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4x5) |
|-------------------------------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање Преглед опреме којим се према упутству произвођача обухвата: – контрола високог притиска – контрола ниског притиска – контрола рада машине у односу на спољне услове – контрола заптивености фреонског система – контрола електричних спојева – контрола рада и чишћење електронике – мерење струје компресора и вентилатора – тестирање пресостата високог и ниског притиска – мерење отпорности изолације мотора компресора – чишћење филтера за ваздух – Механичко чишћење, хемијско прање и издување кондензатора (чешљање оштећених панела) – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 2 | | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | |

В. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (RCV 250) – СОКО БЕОГРАД

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед опреме обухвата укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – чишћење филтера за ваздух (по потреби замена) – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 1 | | |

УКУПНО ПОД „В“ ДИНАРА:**Г. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (MC QUAY MHZ „В“ 033.2 LN 407)**

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Одзрачивање мреже – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 1 | | |

УКУПНО ПОД „Г“ ДИНАРА:

Д. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ („Trane“ RTAC-185 ; „Trane WKD-155 ; „Trane“ CXAH-235 ; „Trane“ TTK048CЦ01A)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|-------------------------------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <p>Сезонски превентивни преглед и одржавање</p> <ul style="list-style-type: none"> – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Одзрачивање мреже – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни <p>Набавка и замена филтера - фреон</p> | КОМ | 5 | | |
| 2. | – Набавка и замена филтера за ваздух дим. 500×500×48 G4 | КОМ | 6 | | |
| | – Набавка и замена филтера за ваздух дим. 295×900×20 G3 | КОМ | 1 | | |
| 3. | За топлотне пумпе „Trane“ RTAC-185 вађење узорка уља из вијчаних компресора и слање у овлашћену лабораторију на анализу уз достављање извештаја о стању компресора. | КОМ | 2 | | |
| УКУПНО ПОД „Д“ ДИНАРА: | | | | | |

Ђ. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР YORK „SOHO 90K“

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|-------------------------------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. | ком | 1 | | |
| | – Набавка и замена филтера за ваздух дим. 575×610×20 G3 | ком. | 3 | | |
| УКУПНО ПОД „Ђ“ ДИНАРА: | | | | | |

Е. СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА ОРМАНА – „UNIFLAIRITALIA“ XDF 0221-0281; „UNIFLAIR“ TDCR 0600A

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. | ком. | 13 | | |
| | – Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 770x405x48 | | | | |
| | – Набавка и замена филтера за ваздух класе EU4 770x405x48 | | | | |
| | – Механичко чишћење, хемијско прање и издување испаривача и кондензатора (чешљање оштећених панела) – Допуна фреона – Озрачивање мреже | | | | |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 770 x 405 x 48 | ком. | 30 | | |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU4 770 x 405 x 48 | ком. | 60 | | |

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 445 x 980 x 75 | ком. | 200 | | |

УКУПНО ПОД „Е“ ДИНАРА:

Ж. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР RC Groupmaximo 076P2C3

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | <p>Услуга одржавања и сервисирања обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контролу и читавање свих параметара ПЛЦ-а, поступање по функцијама обавештења, упозорења и отклањања евентуалних аларама. Ово подразумева и проверу исправности ЛАН мреже. За сваки расхладни круг проверити притисак кондензације и испарења, температуру усиса и потиса, температуру течности, очитати притисак расхладног флуида на усисној и потисној страни, проверити напон уређаја, стање уземљења, радне сатењ , број стартовања. - Проверити ниво уља у компресору, исправност грејача уља, вибрације и буку свих обртних делова на систему. - Контролу сушача фреона (подразумева проверу температуре расхладног флуида испред и иза сушача). Уколико је разлика температуре већа од 3°C заменити сушач. - Контролу свих цевовода и заптивеност свих спојева са водене и фреонске стране. - Контролу попуњености расхладним флуидом. - Контролу рада свих делова аутоматике, ручне, регулационе и сигурносно техничке (пригушних вентила, пресостата, хидростата електромагнетних вентила, сензора). - Контролу свих запорних вентила, холендера и остале арматуре. - Контролу исправности свих електричних елемената (контактора , склопки, прекидача, релеја, проводника, каблова и сл.) и притегнутост ел. спојева на опреми. - Контролу рада свих пумпи. Подразумева контролу исправности смера окретања као и проверу електричне апсорпције (радна струја). - Провера кондензне мреже. - Провера рада овлаживача. - Провера термичке изолације свих цевовода. - Контролу исправности свих вентилатора. - Замену филтера на клима орманима. | ком. | 3 | | |

УКУПНО ПОД „Ж“ ДИНАРА:

3. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР LG АВ-Н1208VAO

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. | ком. | 1 | | |

УКУПНО ПОД „3“ ДИНАРА:**И. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ**

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере | Процењена количина н/ч | Укупна цена |
|----------|---|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 1. | Цена по једном норма часу | н/ч | | 200 | |
| 2. | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | 500.000,00 |

ЦЕНА „И“ ДИНАРА:**ПАРТИЈА 2 – УКУПНО ПОД „А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И“ ДИНАРА:****Напомена:**

У цену треба урачунати набавку и уградњу материјала, набавку и уградњу резервних делова, транспортне трошкове, радну снагу, алате, заштитна средства и све потребне припремне и завршне радове око интервенције.

Уколико материјал и оригинални резервни делови које је потребно уградити нису обухваћени спецификацијом из обрасца понуде, понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца и да прибави његову сагласност за набавку и уградњу.

Наплата материјала и резервних делова за радове који нису обухваћени овом спецификацијом (неспесицирани радови), вршиће се по рачуну добављача увећаног за 8% манипулативних трошкова.

Потпис овлашћеног лица**М.П.**

ПАРТИЈА 3 - Клима коморе

Понуђач попуњава јединичну и укупну цену без пореза на додату вредност (ПДВ)

А. ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|---|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Клима комора Systemair F 30 СН 23, Euroklima 3-SE 18/15; 3-SE 21/15 | | | | | |
| 1.1. | - чишћење и прање целе клима коморе - набавка и замена филтера - преглед вентилаторске секције - преглед секције за влажење ваздуха - дихтовање коморе, | кпл. | 4 | | |
| УКУПНО ПОД „1“ ДИНАРА: | | | | | |
| 2. Клима комора KGHV 80,63 | | | | | |
| 2.1. | - чишћење и прање целе клима коморе | кпл. | 15 | | |
| 2.2. | - набавка и замена врећастих филтера - филтери врећасти 840 x 530 мм ААФ/Р 15 Еп 779:G2 | ком. | 21 | | |
| | - филтери врећасти 465 x 520 мм ААФ/Р 15 Еп 779:G2 | ком. | 15 | | |
| | - филтери врећасти 592 x 592 x 600 мм ААФ Еп 779:F5 | ком. | 27 | | |
| | - филтери врећасти 250 x 300 x 450 мм ААФ Еп 779:F5 | ком. | 80 | | |
| 2.3. | - Набавка и замена ROLL O MAT филтер М94 дим. 175 l x 20000 мм | ком. | 3 | | |
| 2.4. | Набавка и замена ваздушних филтера | | | | |
| | - филтер 3000 x 1500 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 1 | | |
| | - филтер 1700 x 750 мм ААФ7R29 779:G | ком. | 1 | | |
| | - филтер 1460 x 750 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 2 | | |
| | - филтер 3800 x 900 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 3 | | |
| | - филтер 1800 x 950 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 1 | | |
| | - филтер 1300 x 540 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 1 | | |
| | - филтер 1300 x 650 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 1 | | |
| | - филтер 160 x 800 мм ААФ7R29 779:G3 | ком. | 1 | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.5. | Чишћење секција за влажење ваздуха | | | | |
| | - хемијско чишћење дизни за распршивање воде | КОМ. | 25 | | |
| | - набавка и замена дотрајалих дизни за распршивање воде | КОМ. | 10 | | |
| 2.6. | Чишћење регулатора протока | КОМ. | 3 | | |
| 2.7. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 5 | | |
| | - замена лежајева вентилатора | КОМ. | 3 | | |
| | - поправка електромотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | КОМ. | 1 | | |
| | - динамично уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | КОМ. | 2 | | |
| | - динамично уравнотежавање – балансирање ременица | КОМ. | 2 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | КОМ. | 10 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | КОМ. | 4 | | |
| 2.8. | Дихтовање коморе | КПЛ. | 3 | | |
| УКУПНО ПОД „2“ ДИНАРА: | | | | | |
| 3. Клима коморе: „IMP KLIMAT“ KO 40,60, KZNL, KNNL, KN 10 e 1A5A4B „SOKO“ DS/H 60, DSH 3, | | | | | |
| 3.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | КПЛ. | 8 | | |
| 3.2. | Набавка и замена филтера: | | | | |
| | Филт. врећасти Дим: 720×560×300/7 G3 у раму | КОМ. | 9 | | |
| | Филтер платно 15м'×50мм×5мм G3 | КОМ. | 2 | | |
| | Филтер платно Дим: 2000×950×15 G3 | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 800×450×15 G3 | КОМ. | 2 | | |
| | Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6 | КОМ. | 5 | | |
| | Филтер платно Дим: 530×530 | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 285×592×100 G3 у раму | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 592×592×100 G3 у раму | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 592×296×360/6 G4 у раму | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 592×592×360/3 G4 у раму | КОМ. | 1 | | |
| | Филтер платно Дим: 300×300 G3 | КОМ. | 1 | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|---|------------------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3.3. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 6 | | |
| | - замена лежајева вентилатора поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | КОМ. | 2 | | |
| | - динамичко уравнотежавање- балансирање радног кола вентилатора | КОМ. | 1 | | |
| | - динамичко уравнотежавање -балансирање ременица | КОМ. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | КОМ. | 6 | | |
| | Чишћење решетке на каналима централне климатизације: | | | | |
| | Приземље ходник 210×210 | КОМ. | 2 | | |
| | 1. спрат ходник 210×210 | КОМ. | 2 | | |
| | Свечана сала: | Убацивање дим. 560×260 | КОМ. | 22 | |
| | <i>Решетке се налазе на висини од 8 метара</i> | Извлачење дим. 270×110 | КОМ. | 24 | |
| | Хол у сутерену: | Убацивање дим. 560×260 | КОМ. | 8 | |
| | | Извлачење дим. 460×260 | КОМ. | 4 | |
| | WC у сутерену: Ø120 | КОМ. | 10 | | |
| | Ресторан: Убацивање дим. 300×300 | КОМ. | 12 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | КОМ. | 1 | | |
| 3.4. | Дихтовање коморе | КОМ. | 2 | | |
| УКУПНО ПОД „3“ ДИНАРА: | | | | | |
| 4.Клима коморе „ЈАНКО ЛИСЈАК“ (зидане и лимене) | | | | | |
| 4.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | КОМ. | 46 | | |
| 4.2. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 12 | | |
| | - замена лежајева вентилатора | КОМ. | 6 | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | КОМ. | 5 | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | КОМ. | 2 | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | КОМ. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | КОМ. | 14 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | КОМ. | 4 | | |
| | - хемијско прање и чишћење бризгалки за распршивање воде | КОМ. | 50 | | |
| | - замена филтера врећасти дим. 250×300×450 | КОМ. | 80 | | |
| 4.3. | Дихтовање коморе | КОМ. | 7 | | |
| УКУПНО ПОД „4“ ДИНАРА: | | | | | |
| 5. Клима коморе „GEA HARPEL“ type ATP 10.10 IV BV, ATP 15.10 IV BV, ATP 20.10 IV BV | | | | | |
| 5. | Сезонски преглед и одржавање | | | | |
| 5.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | КОМ. | 12 | | |
| | - набавка и замена филтера | КПЛ. | 12 | | |
| 5.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: - прање радног кола вентилатора - замена лежајева вентилатора - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице - замена погонског ремења са дотезањем - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | КОМ. | 12 | | |
| 5.3 | Одржавање парних овлаживача HYDROMATIK HY 1.05 EMP, HY 2.13 EMP, HY 3.23 EMP, HY 4.30 EMP по упутству произвођача | КОМ. | 12 | | |
| УКУПНО ПОД „5“ ДИНАРА: | | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6. Клима коморе: „Racional energije 04 и 06“ „YORK“ Mod: SICN090-1208 | | | | | |
| 6.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | КОМ. | 5 | | |
| | - набавка и замена филтера: | | | | |
| | Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6 G3 у раму | КОМ. | 4 | | |
| | Филтери врећасти Дим: 300×592×260/3 G3 у раму | КОМ. | 4 | | |
| | Филтер платно Дим: 590×630 | КОМ. | 3 | | |
| | Чишћење решетке дим. 500×500 мм | КОМ. | 2 | | |
| | Чишћење решетке Ø 500 мм | КОМ. | 1 | | |
| 6.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 5 | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | КОМ. | 5 | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | КОМ. | 2 | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | КОМ. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | КОМ. | 4 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | КОМ. | 1 | | |
| УКУПНО ПОД „6“ ДИНАРА: | | | | | |

7. Клима комора: „Aeroterm 400“ Tip: KK 115A

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | КОМ. | 1 | | |
| | - набавка и замена филтера: | | | | |
| | Филтери Дим: 330×850×100 Филц#10-12мм | КОМ. | 1 | | |
| | 980×850×100 Филц#10-12мм | КОМ. | 1 | | |
| 7.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 1 | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка | КОМ. | 2 | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|---|---|-------------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | ком. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 4 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | |
| УКУПНО ПОД „7“ ДИНАРА: | | | | | |
| 8. Каналска клима комора: „ LG АВ-Н1208РАО | | | | | |
| 8.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 1 | | |
| | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | |
| 8.2 | - динамичко уравнотежавање балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање ременице | ком. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 3 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | |
| УКУПНО ПОД „8“ ДИНАРА: | | | | | |
| 9. Клима комора: „ CARRIER" 50BF012.920.EE | | | | | |
| 9.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 1 | | |
| | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | |
| | - Филтер платно | | | | |
| | Дим: | 1080×755×15 | ком. | 1 | |
| | | 520×250×15 | ком. | 2 | |
| 9.2 | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање ременице | ком. | 1 | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 4 | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | |
| УКУПНО ПОД „9“ ДИНАРА: | | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|--|--|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10. Клима комора: „MENERGA" ThermoCond 222801 | | | | | |
| 10.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 2 | | |
| 10.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 4 | | |
| | - замена лежајева вентилатора | ком. | 2 | | |
| | - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 1 | | |
| | - замена електронских картица припадајуће аутоматике | ком. | 3 | | |
| | - замена контролера рада тип А-DDC04 | ком. | 1 | | |
| | - замена ДИО модула | ком. | 1 | | |
| | - замена сензора температуре | ком. | 1 | | |
| | - замена сензора влаге | ком. | 1 | | |
| УКУПНО ПОД „10“ ДИНАРА: | | | | | |
| УКУПНО ПОД "А" (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ДИНАРА: | | | | | |

| Б. ОСТАЛЕ НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ | | | | | |
|---|---|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере | Процењена количина н/ч | Укупна цена |
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | 350 | |
| 2 | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова, посклопова и склопова машина | | | | 400.000,00 |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | |
| ПАРТИЈА 3- УКУПНО „А+Б“ ДИНАРА: | | | | | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 4 - Аутоматика система КГХ

Понуђач попуњава јединичну и укупну цену без пореза на додату вредност (ПДВ)

| А. АУТОМАТИКА СИСТЕМА КГХ | | | | | |
|---|--|---------------|------------------------------|------------------------|--------------|
| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Преглед, контрола и регулација радне и заштитне пнеуматске аутоматике | н/ч | 80 | | |
| 2. | Преглед, контрола и регулација радне и заштитне електронске аутоматике | н/ч | 80 | | |
| 3. | Мерење и регулација параметара система климатизације водене или ваздушне стране, са извештајем | н/ч | 80 | | |
| 4. | Сервисирање противпожарних клапни са провером рада и доставом извештаја о томе | ком | 75 | | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | |
| Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ | | | | | |
| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере | Процењена количина н/ч | Укупна цена |
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | 50 | |
| 2 | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | 200.000,00 |
| Напомена: | | | | | |
| У цену треба урачунати набавку и уградњу материјала, набавку и уградњу резервних делова, транспортне трошкове, радну снагу, алате, заштитна средства и све потребне припремне и завршне радове око интервенције. | | | | | |
| Уколико материјал и оригинални резервни делови које је потребно уградити нису обухваћени спецификацијом из обрасца понуде, понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца и да прибави његову сагласност за набавку и уградњу. | | | | | |
| Наплата материјала и резервних делова за радове који нису обухваћени овом спецификацијом (неспецифицирани радови), вршиће се по рачуну добављача увећаног за 8% манипулативних трошкова. | | | | | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | |
| ПАРТИЈА 4 -УКУПНО ПОД „А + Б“ ДИНАРА: | | | | | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 5 - Fan coil уређаји

Понуђач попуњава јединичну и укупну цену без пореза на додату вредност (ПДВ)

А. ОДРЖАВАЊЕ FAN-COIL-а И ИНДУКЦИОНИХ АПАРАТА

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена | Укупно (4×5) |
|----------|---|-----------|----------|----------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Преглед и чишћење цевног измењивача топлоте Fan-coil-а и индукционих апарата | ком. | 2155 | | |
| 2. | Утврђивање температуре смрзавања течности у инсталацији за Fancoil-а | паушално | | | |
| 3. | Чишћење вентилатора | ком. | 100 | | |
| 4. | Чишћење и прање филтера | ком. | 525 | | |
| 5. | Провера даљинске CONTROL PANEL функције и термостата | ком. | 100 | | |
| 6. | Провера пнеуматских вентила за отварање и затварање клапни | ком. | 100 | | |
| 7. | Чишћење одвода кондензата из посуде за скупљање кондензата | ком. | 40 | | |
| 8. | Набавка и замена филтера | ком. | 2155 | | |
| 9. | Одржавање ваздушне завесе (Ругох Portier Basic PBL9) - Чишћење електромотора и вентилатора - Чишћење решетке, лопатица и других елемената | ком. | 10 | | |

УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА:

Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере | Процењена количина н/ч | Укупна цена |
|----------|---|---------------|------------------------------|------------------------|-------------|
| 1. | Цена по једном норма часу | н/ч | | 100 | |
| 2. | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | 300.000,00 |

УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА:

ПАРТИЈА 5 - УКУПНО ПОД „А+Б“ ДИНАРА,;

Напомена:

У цену треба урачунати набавку и уградњу материјала, набавку и уградњу резервних делова, транспортне трошкове, радну снагу, алате, заштитна средства и све потребне припремне и завршне радове око интервенције.

Уколико материјал и оригинални резервни делови које је потребно уградити нису обухваћени спецификацијом из обрасца понуде, понуђач је дужан да о томе обавести наручиоца и да прибави његову сагласност за набавку и уградњу.

Наплата материјала и резервних делова за радове који нису обухваћени овом спецификацијом (неспецифицирани радови), вршиће се по рачуну добављача увећаног за 8% манипулативних трошкова.

Потпис овлашћеног лица

М.П.

VII

МОДЕЛ УГОВОРА

**Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом,
чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора**



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
 Београд, Немањина 22-26

МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОРНЕ СТРАНЕ:

1. **РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, коју заступа Зоран Трнинић, в.д.директора (у даљем тексту: Наручилац) и**
2. _____ са
 седиштем у _____, улица _____,
ПИБ _____, матични број _____
 кога заступа _____,
директор (у даљем тексту: Давалац услуге)

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ:

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015) спровео отворени поступак јавне набавке **број 232/2015**, чији је предмет набавка услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа;

- да је предмет јавне набавке обликован по партијама, и то: Партија 1 – Компресори, Партија 2 - Топлотне пумпе, Партија 3 - Клима коморе, Партија 4 - Аутоматика система КГХ и Партија 5 - Fan coil уређаји;

- да је Давалац услуге доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број **(биће преузето из понуде)**, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора;

- да Наручилац, на основу Одлуке о додели уговора број **(попуњава Наручилац)**, закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације за **партију/е (попуњава Наручилац)**;

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом Уговору делимично поверити Подизвођачу **(попуњава Наручилац)**.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка услуга сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације, и то:

(спецификација ће бити преузета из понуде)

Члан 2.

Укупна уговорена цена износи *(понуђава Наручилац)* динара, без пореза на додату вредност.

У цену услуга је урачуната набавка и уградња материјала, набавка и уградња резервних делова, транспортни трошкови, ангажовани извршиоци услуге, алат, заштитна средства и све друге припремне и завршне активности за извршење услуге.

Члан 3.

Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре и Записника о извршеној услузи.

Записник о извршеној услузи садржи:

- датум интервенције;
- трајање интервенције;
- прецизно навођење локације где је извршена услуга;
- врста квара;
- употребљени материјал и резервни делови за поправку;
- потпис овлашћеног лица понуђача и наручиоца.

Уколико се у Записник о извршеној услузи унесу било какве измене након потписа овлашћеног лица наручиоца, Записник неће бити прихваћен приликом плаћања.

Обавезе Наручиоца из овог уговора које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу бити одобрена за наредну буџетску годину.

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ

Члан 4.

Уколико услуге поправке које је потребно извршити нису обухваћени чланом 1. овог уговора, Давалац услуге је дужан да обавести о томе Наручиоца у року од 24 часа од констатације и да прибави његову сагласност за извршење поправке.

Уколико је потребно извршити услугу која није обухваћена чланом 1. Уговора, Давалац услуге може да изврши услугу по претходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање такве услуге вршиће се по цени норма часа за неспецифициране услуге (цена Б за партију 1, цена И за партију 2, цена Б за партију 3, цена Б за партију 4 и цена Б за партију 5).

НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Члан 5.

Уколико је потребно уградити резервни део који није наведен у члану 1. овог уговора, Давалац услуге може да угради резервни део, репроматеријал или компоненте по претходно прибављеној сагласности овлашћеног лица Наручиоца, а плаћање таквих неспецифицираних делова (материјала) вршиће се по рачуну добављача увећаном за 8% на име манипулативних трошкова и биће саставни део рачуна.

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА**Члан 6.**

Давалац услуге је у тренутку закључења уговора, предао Наручиоцу као средство финансијског обезбеђења оригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10 % од вредности уговора која траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности Уговора.

Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора и биће саставни део Уговора.

Члан 7.

Давалац услуге је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора, као средство финансијског обезбеђења преда Наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року у висини од 5% од вредности, без ПДВ, која траје 5 дана дуже од гарантног рока за услуге.

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора.

Члан 8.

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају неиспуњења уговорних обавеза.

**МЕСТО И НАЧИН ПРУЖАЊА
УСЛУГА СЕРВИСИРАЊА****Члан 9.**

Место пружања услуга из члана 1. овог уговора су објекти републичких органа.

Услуге сервисирања ће се пружати сукцесивно у складу са потребама и према динамици коју утврди наручилац. Рокове пружања услуга одређиваће Наручилац у зависности од обима и сложености посла.

Услуге које су предмет овог уговора се могу пружати на захтев наручиоца и ван радног времена, викендом и празником, без права на увећање накнаде по основу рада ван радног времена.

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА**Члан 10.**

Давалац услуге је дужан да обезбеди сервисну службу која је на располагању наручиоцу 24 часа, 7 дана у недељи. Наручилац има право првенства код интервенција.

**РОК ОТКЛАЊАЊА КВАРОВА
И ВРЕМЕ ОДЗИВА****Члан 11.**

Сваки пријављени квар Давалац услуге је дужан да отклони у року од два сата, осим код већих кварова који се морају отклонити у року од 24 часа.

Време одзива на локацију је 2 часа од часа писменог позива или позива путем факса од стране овлашћеног лица наручиоца.

Уколико се Давалац услуге не одазове у року од 2 часа, вредност (цена) достављеног рачуна за извршене услуге биће умањена за 10%.

ГАРАНЦИЈА

Члан 12.

Гаранција за извршене услуге је 12 месеци, од дана завршетка услуге, а гаранција за новоуграђене компресоре је 60 месеци, од дана пуштања у рад.

СЕРТИФИКАТИ

Члан 13.

Давалац услуге је дужан да приликом пружања предметне услуге, достави гарантне листове и атестну документацију (фабрички листови) за уграђене нове компресоре.

ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ

Члан 14.

Давалац услуге је дужан да поседује и уграђује **оригиналне** резервне делове и материјал по нормативима сагласно опреми за коју се тражи сервисирање.

Давалац услуге је дужан да за потребе наручиоца континуирано обезбеђује оригиналне резервне делове.

Наручилац задржава право да изврши увид у магацински простор понуђача и утврди да понуђач поседује оригиналне резервне делове и материјал сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, а по спецификацији уређаја које поседује наручилац.

БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРА

Члан 15.

Давалац услуге је дужан да у року од три дана од дана закључења уговора достави Наручиоцу имена ангажованих извршилаца услуге, као и податке о возилима која ће користити, ради безбедносне провере од стране надлежне службе Министарства унутрашњих послова Републике Србије.

РЕКЛАМАЦИЈА

Члан 16.

У случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених услуга, Давалац услуге мора исте отклонити одмах, а најкасније у року од 3 дана од дана сачињавања Записника о рекламацији.

Уколико је услуга коју је Давалац услуге пружио Наручиоцу неадекватна, односно не одговара неком од елемената садржаном у Уговору, Давалац услуге одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњење уговорних обавеза.

МЕРЕ ЗАШТИТЕ

Члан 17.

Давалац услуге је дужан да приликом пружања услуге која је предмет овог уговора примењује све потребне мере заштите у складу са одредбама Закона о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ број 101/2005).

ИЗМЕНА ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА

Члан 18.

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност закљученог уговора може повећати највише до 5% од укупне вредности закљученог уговора, ако за то постоје оправдани разлози.

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА

Члан 19.

Давалац услуге је дужан да приликом реализације Уговора, чува као поверљиве све информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је саставни део Уговора.

ПРОМЕНА ПОДАТАКА

Члан 20.

Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења Уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА

Члан 21.

Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране.

Уговор ће се примењивати на период од једне године, по истеку важећих уговора закључених по појединачним партијама.

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна не испуњава или неблагоприятно испуњава своје уговором преузете обавезе.

О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу уговорну страну.

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеклу рока од 15 дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду Уговора.

Лица одговорна за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза су Небојша Поповић, телефон број: 064/8167-175 и Драган Ђукић 064/8167-014.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 22.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима.

Члан 23.

Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима.

Члан 24.

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз обострану сагласност уговорних страна.

Члан 25.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду.

Члан 26.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

НАРУЧИЛАЦ

М.П.

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ

- потпис -

Зоран Трнинић, в.д директора

директор

VIII
О Б Р А З А Ц
СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА 1 – Компресори

Понуђачи нису у обавези да попуњавају цене са ПДВ-ом, за оне ставке за које се на основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 83/2015) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), не обрачунава ПДВ.

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР - „ATLAS COPCO TIP GX5” | | | | | | | |
| A1. | Сервисирање компресора : <ul style="list-style-type: none"> - замена уља за вијчане компресоре – 10 литара - замена филтера за уље - замена филтера за ваздух - замена сепаратора филтера за уље - чишћење ваздушних хладњака - замена ремена мотора - контрола исправности електроопreme (пресостати, биметали, склопке, конекције ...) - пуштање у рад и доказивање параметара | кпл. | 5 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А. ВАЗДУШНИ КОМПРЕСОР - „ATLAS COPCO TIP GX5” | | | | | | | |
| A2. | Сервисирање сушача ваздуха <ul style="list-style-type: none"> - контрола рада расхладне инсталације,провера притисака и допуна фреона - чишћење измењивача топлоте - провера рада електроинсталације (склопке,биметали,тајмери,конекције,сензори,регулатори) - пуштање у рад,праћење рада и доказивање параметара | кпл. | 3 | | | | |
| A3. | Замена улошка филтера сушача ваздуха | ком. | 3 | | | | |
| A4. | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова, посклопова и склопова машина | | | | | 300.000,00 | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере без ПДВ-а | Цена у динарима по јед. мере са ПДВ-ом | Процењена количина н/ч | Укупна цена без ПДВ-а (4x6) | Укупна цена са ПДВ-ом (5x6) |
|--|---------------------------|---------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | | 200 | | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| ПАРТИЈА 1 -УКУПНО ПОД „А+Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 2 - ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ

Понуђачи нису у обавези да попуњавају цене са ПДВ-ом, за оне ставке за које се на основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 83/2015) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), не обрачунава ПДВ.

А. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (CARRIER30RH140, 30HR160, 30DJ, 38AK, 30GB)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (4x5) | Укупно са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <p>Сезонски превентивни преглед и одржавање</p> <ul style="list-style-type: none"> – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Механичко чишћење, хемијско прање и издување кондензатора (чешљање оштећених панела) – Одзрачивање мреже – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 7 | | | | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Б. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (СИТ 30 РС 80, 95)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупно без ПДВ-а (4x5) | Укупно са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <p>Сезонски превентивни преглед и одржавање Преглед опреме којим се према упутству произвођача обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> – контрола високог притиска – контрола ниског притиска – контрола рада машине у односу на спољне услове – контрола заптивености фреонског система – контрола електричних спојева – контрола рада и чишћење електронике – мерење струје компресора и вентилатора – тестирање пресостата високог и ниског притиска – мерење отпорности изолације мотора компресора – чишћење филтера за ваздух – Механичко чишћење, хемијско прање и издување кондензатора (чешљање оштећених панела) – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | ком | 2 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |

В. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (RCV 250) – СОКО БЕОГРАД

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед опреме обухвата укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – чишћење филтера за ваздух (по потреби замена) – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 1 | | | | |
| УКУПНО ПОД „В“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Г. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ (MC QUAY MNZ „B“ 033.2 LN 407)

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <p>Сезонски превентивни преглед и одржавање</p> <ul style="list-style-type: none"> – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола запивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Одзрачивање мреже – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни – Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 1 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Г“ ДИНАРА: | | | | | | | |

| Д. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ („Trane“ RTAC-185 ; „Trane WKD-155 ; „Trane“ CXAH-235 ; „Trane“ ТТК048СЦ01А) | | | | | | | |
|--|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) – Одзрачивање мреже – Механичко чишћење, хемијско прање и издувавање кондензатора (чешљање оштећених панела) – Пуштање у рад – Набавка и замена филтера – уљни Набавка и замена филтера - фреон | КОМ | 5 | | | | |
| 2. | - Набавка и замена филтера за ваздух дим. 500×500×48 G4 | КОМ | 6 | | | | |
| | - Набавка и замена филтера за ваздух дим. 295×900×20 G3 | КОМ | 1 | | | | |
| 3. | За топлотне пумпе „Trane“ RTAC-185 вађење узорка уља из вијчаних компресора и слање у овлашћену лабораторију на анализу уз достављање извештаја о стању компресора. | КОМ | 2 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Д“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Ђ. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР YORK „SOHO 90K“

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена да ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. – Набавка и замена филтера за ваздух дим. 575×610×20 G3 | ком | 1 | | | | |
| | | ком. | 3 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Ђ“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Е. СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА ОРМАНА – „UNIFLAIRITALIA“ XDF 0221-0281; „UNIFLAIR“ TDCR 0600A

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|----------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. – Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 770x405x48 – Набавка и замена филтера за ваздух класе EU4 770x405x48 – Механичко чишћење, хемијско прање и издување испаривача и кондензатора (чешљање оштећених панела) – Допуна фреона – Озрачивање мреже | ком. | 13 | | | | |

Е.СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА ОРМАНА – „UNIFLAIRITALIA“ XDF 0221-0281; „UNIFLAIR“ TDCR 0600A

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена а ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|---|-----------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 770 x 405 x 48 | ком. | 30 | | | | |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU4 770 x 405 x 48 | ком. | 60 | | | | |
| | Набавка и замена филтера за ваздух класе EU2 445 x 980 x 75 | ком. | 200 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Е“ ДИНАРА: | | | | | | | |

Ж. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР RC Groupmaximo 076P2C3

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | <p>Услуга одржавања и сервисирања обухвата:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Контролу и читавање свих параметара ПЛЦ-а, поступање по функцијама обавештења, упозорења и отклањања евентуалних аларама. Ово подразумева и проверу исправности ЛАН мреже. За сваки расхладни круг проверити притисак кондензације и испарења, температуру усиса и потиса, температуру течности, очитати притисак расхладног флуида на усисној и потисној страни, проверити напон уређаја, стање уземљења, радне сатењ , број стартовања. - Проверити ниво уља у компресору, исправност грејача уља, вибрације и буку свих обртних делова на систему. - Контролу сушача фреона (подразумева проверу температуре расхладног флуида испред и иза сушача). Уколико је разлика температуре већа од 3°C заменити сушач. - Контролу свих цевовода и заптивеност свих спојева са водене и фреонске стране. - Контролу попуњености расхладним флуидом. - Контролу рада свих делова аутоматике, ручне, регулационе и сигурносно техничке (пригушних вентила, пресостата, хидростата електромагнетних вентила, сензора). - Контролу свих запорних вентила, холендера и остале арматуре. - Контролу исправности свих електричних елемената (контактора , склопки, прекидача, релеја, проводника, каблова и сл.) и притегнутост ел. спојева на опреми. - Контролу рада свих пумпи. Подразумева контролу исправности смера окретања као и проверу електричне апсорпције (радна струја). - Провера кондензне мреже. - Провера рада овлаживача. - Провера термичке изолације свих цевовода. - Контролу исправности свих вентилатора. - Замену филтера на клима орманима. | ком. | 3 | | | | |
| УКУПНО ПОД „Ж“ ДИНАРА: | | | | | | | |

3. СЕРВИСИРАЊЕ ТОПЛОТНЕ ПУМПЕ – ЧИЛЕР LG АВ-Н1208VAО

| Ред. бр. | ОПИС | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 1. | Сезонски превентивни преглед и одржавање – Преглед пре првог укључења уређаја по упутству произвођача (контрола високог притиска, контрола ниског притиска, контрола рада машине у односу на спољне услове, контрола заптивености фреонског система, контрола електричних спојева, контрола рада и чишћење електронике, мерење струје компресора и вентилатора, тестирање пресостата високог и ниског притиска, мерење отпорности изолације мотора компресора) итд. | ком. | 1 | | | | |
| УКУПНО ПОД „3“ ДИНАРА: | | | | | | | |

И. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима по јед. мере без ПДВ-а | Цена у динарима по јед. мере са ПДВ-ом | Процењена количина н/ч | Укупна цена без ПДВ-а (4x6) | Укупна цена са ПДВ-ом (5x6) | |
|-------------------------|---|---------------|--|--|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. | Цена по једном норма часу | н/ч | | | 200 | | | |
| 2. | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | | | 500.000,00 | |
| ЦЕНА „И“ ДИНАРА: | | | | | | | | |

ПАРТИЈА 2 – УКУПНО ПОД „А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И“ ДИНАРА без ПДВ-а:

ПАРТИЈА 2 – УКУПНО ПОД „А+Б+В+Г+Д+Ђ+Е+Ж+З+И“ ДИНАРА са ПДВ-ом:

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 3 - КЛИМА КОМОРЕ

Понуђачи нису у обавези да попуњавају цене са ПДВ-ом, за оне ставке за које се на основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 83/2015) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), не обрачунава ПДВ.

| А. ОДРЖАВАЊЕ КЛИМА КОМОРА | | | | | | | |
|---|---|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Клима комора Systemair F 30 CH 23, Euroklima 3-SE 18/15; 3-SE 21/15 | | | | | | | |
| 1.1. | - чишћење и прање целе клима коморе - набавка и замена филтера - преглед вентилаторске секције - преглед секције за влажење ваздуха - дихтовање коморе, | кпл. | 4 | | | | |
| УКУПНО ПОД „1“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| 2. Клима комора KGHV 80,63 | | | | | | | |
| 2.1. | - чишћење и прање целе клима коморе | кпл. | 15 | | | | |
| 2.2. | - набавка и замена врећастих филтера - филтери врећасте 840 x 530 мм AAF/R 15 Ep 779:G2 | ком. | 21 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|----------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - филтери врећасти 465 x 520 мм ААF/R 15 Еп 779:G2 | ком. | 15 | | | | |
| | - филтери врећасти 592 x 592 x 600 мм ААF Еп 779:F5 | ком. | 27 | | | | |
| | - филтери врећасти 250 x 300 x 450 мм ААF Еп 779:F5 | ком. | 80 | | | | |
| 2.3. | - Набавка и замена ROLL O MAT филтер М94 дим. 175 l x 20000 мм | ком. | 3 | | | | |
| 2.4. | Набавка и замена ваздушних филтера | | | | | | |
| | - филтер 3000 x 1500 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 1 | | | | |
| | - филтер 1700 x 750 мм ААF7R29 779:G | ком. | 1 | | | | |
| | - филтер 1460 x 750 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 2 | | | | |
| | - филтер 3800 x 900 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 3 | | | | |
| | - филтер 1800 x 950 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 1 | | | | |
| | - филтер 1300 x 540 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 1 | | | | |
| | - филтер 1300 x 650 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 1 | | | | |
| | - филтер 160 x 800 мм ААF7R29 779:G3 | ком. | 1 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|----------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.5. | Чишћење секција за влажење ваздуха | | | | | | |
| | - хемијско чишћење дизни за распршивање воде | ком. | 25 | | | | |
| | - набавка и замена дотрајалих дизни за распршивање воде | ком. | 10 | | | | |
| 2.6. | Чишћење регулатора протока | ком. | 3 | | | | |
| 2.7. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 5 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора | ком. | 3 | | | | |
| | - поправка електромотра (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 1 | | | | |
| | - динамично уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | ком. | 2 | | | | |
| | - динамично уравнотежавање – балансирање ременица | ком. | 2 | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 10 | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | | | |
| 2.8. | Дихтовање коморе | кпл. | 3 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| УКУПНО ПОД „2“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| 3. Клима коморе: „IMP KLIMAT“ KO 40,60, KZNL, KNNL, KN 10 e 1A5A4B „SOKO“ DS/H 60, DSH 3, | | | | | | | |
| 3.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | кпл. | 8 | | | | |
| 3.2 | Набавка и замена филтера: | | | | | | |
| | Филт. врећасти Дим: 720×560×300/7 G3 у раму | ком. | 9 | | | | |
| | Филтер платно 15м'×50мм×5мм G3 | ком. | 2 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 2000×950×15 G3 | ком. | 1 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 800×450×15 G3 | ком. | 2 | | | | |
| | Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6 | ком. | 5 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 530×530 | ком. | 1 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 285×592×100 G3 у раму | ком. | 1 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 592×592×100 G3 у раму | ком. | 1 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 592×296×360/6 G4 у раму | ком. | 1 | | | | |
| Филтер платно Дим: 592×592×360/3 G4 у раму | ком. | 1 | | | | | |
| Филтер платно Дим: 300×300 G3 | ком. | 1 | | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|----------|---|------------------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3.3. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 6 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање- балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање - балансирање ременица | ком. | 1 | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 6 | | | | |
| | Чишћење решетке на каналима централне климатизације | | | | | | |
| | Приземље ходних 210×210 | ком. | 2 | | | | |
| | 1. спрат ходник 210×210 | ком. | 2 | | | | |
| | Свечана сала: <i>Решетке се налазе на висини од 8 метара</i> | Убацавање дим. 560×260 | ком. | 22 | | | |
| | | Извлачење дим. 270×110 | ком. | 24 | | | |

| Ред. бр. | О П И С | | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|---|---|------------------------|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Хол у сутерену: | Убацивање дим. 560×260 | ком. | 8 | | | | |
| | | Извлачење дим. 460×260 | ком. | 4 | | | | |
| | WC у сутерену: Ø120 | | ком. | 10 | | | | |
| | Ресторан: Убацивање дим. 300×300 | | ком. | 12 | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | | ком. | 1 | | | | |
| 3.4. | Дихтовање коморе | | ком. | 2 | | | | |
| УКУПНО ПОД „3“ ДИНАРА: | | | | | | | | |
| 3. Клима коморе „ЈАНКО ЛИСЈАК“ (зидане и лимене) | | | | | | | | |
| 4.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | | ком. | 46 | | | | |
| 4.2. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | | ком. | 12 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора | | ком. | 6 | | | | |
| | - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | | ком. | 5 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | ком. | 2 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | ком. | 1 | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 14 | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | | | |
| | - хемијско прање и чишћење брызгаљки за распршивање воде | ком. | 50 | | | | |
| | - замена филтера врећасти дим. 250×300×450 | ком. | 80 | | | | |
| 4.3. | Дихтовање коморе | ком. | 7 | | | | |
| УКУПНО ПОД „4“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| 5. Клима коморе „GEA HARPEL“ type ATP 10.10 IV BV, ATP 15.10 IV BV, ATP 20.10 IV BV | | | | | | | |
| 5. | Сезонски преглед и одржавање | | | | | | |
| 5.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 12 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - набавка и замена филтера | кпл. | 12 | | | | |
| 5.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: - праће радног кола вентилатора - замена лежајева вентилатора - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице - замена погонског ремења са дотезањем - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 12 | | | | |
| 5.3 | Одржавање парних овлаживача HYDRAMATIK HY 1.05 EMP, HY 2.13 EMP, HY 3.23 EMP, HY 4.30 EMP по упутству произвођача | ком. | 12 | | | | |
| УКУПНО ПОД „5“ ДИНАРА: | | | | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|---|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7. Клима коморе: „ Racional energije 04 и 06“ „YORK“ Mod: SICN090-1208 | | | | | | | |
| 6.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 5 | | | | |
| | - набавка и замена филтера: | | | | | | |
| | Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6 G3 у раму | ком. | 4 | | | | |
| | Филтери врећасти Дим: 300×592×260/3 G3 у раму | ком. | 4 | | | | |
| | Филтер платно Дим: 590×630 | ком. | 3 | | | | |
| | Чишћење решетке дим. 500×500 мм | ком. | 2 | | | | |
| | Чишћење решетке Ø 500 мм | ком. | 1 | | | | |
| 6.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 5 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 5 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање радног кола вентилатора | ком. | 2 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | ком. | 1 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 4 | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 1 | | | | |
| УКУПНО ПОД „6“ ДИНАРА: | | | | | | | |

7. Клима комора: „ Aeroterm 400“ Тип: КК 115А

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|----------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 7.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 1 | | | | |
| | - набавка и замена филтера: | | | | | | |
| | Филтери Дим: 330×850×100 Филц#10-12мм | ком. | 1 | | | | |
| | 980×850×100 Филц#10-12мм | ком. | 1 | | | | |
| 7.2. | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) | |
|---|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| | - динамичко уравнотежавање – балансирање ременице | ком. | 1 | | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 4 | | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | | | | |
| УКУПНО ПОД „7“ ДИНАРА: | | | | | | | | |
| 8. Каналска клима комора: „ LG АВ-Н1208РАО | | | | | | | | |
| 8.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 1 | | | | | |
| 8.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање ременице | ком. | 1 | | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 3 | | | | | |
| | - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | | | | |
| УКУПНО ПОД „8“ ДИНАРА: | | | | | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|---|-------------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9. Клима комора: „ CARRIER" 50BF012.920.EE | | | | | | | |
| 9.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 1 | | | | |
| 9.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | |
| | - Филтер платно | 1080×755×15 | ком. | 1 | | | |
| | Дим: | 520×250×15 | ком. | 2 | | | |
| | - замена лежајева вентилатора, поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | ком. | 2 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање радног кола вентилатора | ком. | 1 | | | | |
| | - динамичко уравнотежавање балансирање ременице | ком. | 1 | | | | |
| | - замена погонског ремења са дотезањем | ком. | 4 | | | | |
| - замена гумених компензатора вибрација или амортизера | ком. | 4 | | | | | |
| УКУПНО ПОД „9“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| 10. Клима комора: „ MENERGA" ThermoCond 222801 | | | | | | | |
| 10.1. | Чишћење и прање целе клима коморе | ком. | 2 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|--|--|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 10.2 | Одржавање вентилатора клима коморе и других вентилатора у систему: | | | | | | |
| | - прање радног кола вентилатора | КОМ. | 4 | | | | |
| | - замена лежајева вентилатора | КОМ. | 2 | | | | |
| | - поправка електро-мотора (викловање, замена лежајева, балансирање...) | КОМ. | 1 | | | | |
| | - замена електронских картица припадајуће аутоматике | КОМ. | 3 | | | | |
| | - замена контролера рада тип А-DDC04 | КОМ. | 1 | | | | |
| | - замена ДИО модула | КОМ. | 1 | | | | |
| | - замена сензора температуре | КОМ. | 1 | | | | |
| | - замена сензора влаге | КОМ. | 1 | | | | |
| УКУПНО ПОД „10“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| УКУПНО ПОД "А" (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ДИНАРА без ПДВ-а: | | | | | | | |
| УКУПНО ПОД "А" (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) ДИНАРА са ПДВ-ом: | | | | | | | |

Б. ОСТАЛЕ НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ

| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима без ПДВ-а по јединици мере | Цена у динарима са ПДВ-ом по јединици мере | Процењена количина | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|---|---------------|--|--|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | | 350 | | |
| 2 | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова, посклопова и склопова машина | | | | | 400.000,00 | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| ПАРТИЈА 3- УКУПНО „А+Б“ ДИНАРА:без ПДВ-а: | |
| ПАРТИЈА 3- УКУПНО „А+Б“ ДИНАРА:са ПДВ-ом: | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 4 - Аутоматика система КГХ

Понуђачи нису у обавези да попуњавају цене са ПДВ-ом, за оне ставке за које се на основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 83/2015) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), не обрачунава ПДВ.

| А. АУТОМАТИКА СИСТЕМА КГХ | | | | | | | |
|----------------------------------|--|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Преглед, контрола и регулација радне и заштитне пнеуматске аутоматике | н/ч | 80 | | | | |
| 2. | Преглед, контрола и регулација радне и заштитне електронске аутоматике | н/ч | 80 | | | | |
| 3. | Мерење и регулација параметара система климатизације водене или ваздушне стране, са извештајем | н/ч | 80 | | | | |
| 4. | Сервисирање противпожарних клапни са провером рада и доставом извештаја о томе | ком | 75 | | | | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | | | |

| Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЧНИ РАДОВИ | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|----------------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима без ПДВ-а по јединици мере | Цена у динарима са ПДВ-ом по јединици мере | Процењена количина | Укупна цена без ПДВ-а (4x6) | Укупна цена са ПДВ-ом (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цена по једном норма часу | н/ч | | | 50 | | |
| 2 | Поправке непредвиђених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | | 200.000,00 | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| ПАРТИЈА 4- УКУПНО без ПДВ-а: | | | | | | | |
| ПАРТИЈА 4- УКУПНО са ПДВ-ом: | | | | | | | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

ПАРТИЈА 5 - Fan coil уређаји

Понуђачи нису у обавези да попуњавају цене са ПДВ-ом, за оне ставке за које се на основу Закона о изменама и допунама Закона о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 83/2015) и Правилника о утврђивању добара и услуга из области грађевинарства за сврху одређивања пореског дужника за порез на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 86/2015), не обрачунава ПДВ.

| А. ОДРЖАВАЊЕ FAN-COIL-а И ИНДУКЦИОНИХ АПАРАТА | | | | | | | |
|--|--|------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Преглед и чишћење цевног измењивача топлоте Fan-coil-а и индукционих апарата | ком. | 2155 | | | | |
| 2. | Утврђивање температуре смрзавања течности у инсталацији за Fancoil-а | паушално | | | | | |
| 3. | Чишћење вентилатора | ком. | 100 | | | | |
| 4. | Чишћење и прање филтера | ком. | 525 | | | | |
| 5. | Провера даљинске CONTROL PANEL функције и термостата | ком. | 100 | | | | |
| 6. | Провера пнеуматских вентила за отварање и затварање клапни | ком. | 100 | | | | |
| 7. | Чишћење одвода кондензата из посуде за скупљање кондензата | ком. | 40 | | | | |

| Ред. бр. | О П И С | Јед. мере | Количина | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а (4x5) | Укупна цена са ПДВ-ом (4x6) |
|-------------------------------|---|-----------|----------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 8. | Набавка и замена филтера | ком. | 2155 | | | | |
| 9. | Одржавање ваздушне завесе (Ругох Portier Basic PBL9) - Чишћење електромотора и вентилатора - Чишћење решетки, лопатица и других елемената | ком. | 10 | | | | |
| УКУПНО ПОД „А“ ДИНАРА: | | | | | | | |

| Б. ОСТАЛИ НЕСПЕЦИФИЦИРАНИ РАДОВИ | | | | | | | |
|---|--|----------------------|---|---|---------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Ред. бр. | Назив | Јединица мере | Цена у динарима без ПДВ-а по јединици мере | Цена у динарима са ПДВ-ом по јединици мере | Процењена количина | Укупна цена без ПДВ-а (4x6) | Укупна цена са ПДВ-ом (5x6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цена по једном норма часу | н/ч | | | 100 | | |
| 2. | Поправке неподвижених кварова са заменама резервних делова ,посклопова и склопова машина | | | | | 300.000,00 | |
| УКУПНО ПОД „Б“ ДИНАРА: | | | | | | | |
| ПАРТИЈА 5- УКУПНО без ПДВ-а: | | | | | | | |
| ПАРТИЈА 5- УКУПНО са ПДВ-ом: | | | | | | | |

Потпис овлашћеног лица

М.П.

IX
ОБРАЗАЦ
ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Понуђач може у оквиру понуде да достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.

| | |
|-------------------------------|--|
| Укупан износ трошкова: | |
|-------------------------------|--|

Напомена: У случају потребе табелу копирати

М.П.

Потпис овлашћеног лица

X

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

(пословно име или скраћени назив)

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

М.П.

Потпис овлашћеног лица

мл