

ПИТАЊЕ 1:

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ПИСАРНИЦА - 50  
КВ ПОСЛ.  
ПРИМЉЕНО: - 5. 10. 2016 (13) 22/07/16

300 01 404-02-1646 / 16

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
Београд, улица Немањина број 22-26  
05.10.2016.

ОБЈАШЊЕЊА- ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 122/2016 чији је предмет извођење радова на модернизацији лифтовских постројења у згради у улици Немањина број 22-26

ПОНУЂАЧ: „БАЛКАН ЛИФТ КОМЕРЦ“ д.о.о. Београд

11120 Београд, Љубе Дидића 28, тел/факс: 011/6769 435;6769052

e-mail: [blk@sbb.rs](mailto:blk@sbb.rs)

Поштовани,

У циљу појашњења тендерске документације, молимо Вас да нам доставите одговор на следеће питање:

Приликом обиласка објекта утврдили смо да ревизиона врата на улазу у јаму возног окна нису противпожарна. Тендерском документацијом није предвиђена замена ових врата. С обзиром да ова врата морају бити противпожарна, да ли је понудом ипак потребно обухватити њихову замену?

**О д г в о р:**

1. Наручилац сматра да је потребно заменити постојећа ревизиона врата на улазу у јаму возног окна противпожарним вратима. У скаду са тим Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију у делу спецификације и измењену страну 49 од 63 конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

Потрбно је да понуђачи приликом сачињавања понуда уваже наведену измену конкурсне документације и понуду доставе у скалду са изменом.