

ПИТАЊЕ 2:

KIH ORGANA
A 22-26
615 867 УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН
ПИСАРНИЦА - 34

ПРИМЉЕНО: 15-11-2016

Број	Датум	Вредност
800011	404201	2280/16

PREDMET: Dodatno pojašnjenje tederske dokumentacije

U tenderskoj dokumentaciji za javnu nabavku 153/2016 Nabavka usluga servisiranja i otklanjanja kvarova sistema klimatizacije i ventilacije na strani 49 od 77 SERVISIRANJA KLIMA ORMANA UNIFLAIR ITALIA piše količina 13 komada. Da li je to tehnička greška ili ih ima stvarno 13 komada

ПИТАЊЕ 3:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИ ОРГАН
ПИСАРНИЦА - 34

ПРИМЉЕНО: 16. 11. 2016

Број	Датум	Вредност
800011	404201	2280/16

Poštovani,

1. U Konkursnoj dokumentaciji za Partiju 3 – Klima komore, u Obrazcu ponude (na strani 64 od 77) stoji upisana cena po jednom norma satu od **500,00 dinara, za predviđenih 350 n/č.**

Da li je Naručilac namerno zadao cenu norma sata, te je potrebno da ponuđač samo pomnoži zadate vrednosti ili je to greška?

Ako je greška molimo Vas da izmenite Konkursnu dokumentaciju.

2. U Pozivu za podnošenje ponuda ste naveli da je rok za podnošenje ponuda 22.11.2016. u **10,00 časova**, dok je otvaranje ponuda predviđeno za **13,00 časova** istog dana.

Kako da je razmak između roka za podnošenje i otvaranja ponuda veliki, pitanje je da li je to tačno, obzirom da je preporuka zakonodavca da se otvaranje ponuda sprovodi odmah nakon isteka podnošenja ponuda?

О д г о в о р и:

1. На страни 49 од 77 Конкурсне документације у обрасцу СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, у Партији 2- Топлотне пумпе, у поднаслову Е „Е.СЕРВИСИРАЊЕ КЛИМА ОРМАНА – „UNIFLAIRITALIA“ XDF 0221-0281; „UNIFLAIR“ TDCR 0600А“, дошло је до техничке грешке која се односи на количине под редним бројем 1. где уместо „ 13“ треба да стоји „ 3“. Такође из назива поднаслова бришу се речи „UNIFLAIR“ TDCR 0600А, у све осталом конкурсна документација остаје неизмењена.

2. На страни 64 од 77 Конкурсне документације у обрасцу СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, у Партији 3- Клима коморе, у поднаслову Б „Б. ОСТАЛЕ НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ“ дошло је до техничке грешке у реду под бројем 1. у колони „Цена по јед. мере без ПДВ-а“ где је унет износ од 500,00 динара, а потребно је да понуђачи упишу цену по норма часу.

Наручилац је рок за подношење понуда и отварање понуда одредио у складу са чаном 103 став1. Закона о јавним набавкама „Отварање понуда спроводи се одмах након истека рока за поношење понуда, **односно истог дана**“. Како је наручилац између осталог и тело за централизоване набавке које у току једног дана има неколико отварања понуда, која се одржавају у Свечаној сали, час отварања понуда одређен сходно слобоним расположивим терминима.

Због наведених техничких грешака, биће измењене стране 49 и 64 од 77 конкурсне документације

Измењене стране конкурсне документације, као и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ће бити објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.