

ПИТАЊЕ :

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛО
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 55

ПРИМЉЕНО: 31. 05. 2016

6

Орган	Орг. јед.	Број	Датум
80	01	404/2016	31.05.2016

pošto se u konkursnoj dokumentaciji pozivate na "PRAVILNIK O MINIMALNIM KRITERIJUMIMA U POGLEDU ENERGETSKE EFIKASNOSTI U POSTUPKU JAVNE NABAVKE" molim vas da u skladu sa tim uskladite tendersku dokumentaciju za JN 64/2016 "Nabavku svetiljki, sijalica i pratećeg elektromaterijala"

Sledeće stavke iz tehničke specifikacije nisu usklađene sa gore navedenim pravilnikom:

Stavka 132 Master PL-C 18W/840 2 пин G24d-2ЕЕС "В"

Stavka 133 Master PL-C 26W/840 2 пин G24d-3ЕЕС "В"

О д г о в о р:

1. С обзиром да целокупна замена сијалица на које се не примењују одредбе Правилнику о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке добара, изискује велика финансијска средства, Наручилац није у могућности да исте одмах замени. Замена свих модела сијалица очекује се до 2017. године када ће се све одредбе наведеног правилника у потпуности примењивати.

Стога Наручилац у целости остаје код захтева и услова из конкурсне документације.