

Питање:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРАГАНА
РЕПУБЛИЧКИХ ОРАГАНА БЕОГРАД
ПИСАРНИЦА 55 НЕМАЊИНА 22-26
ПРИМЉЕНО: 15. 06. 2016

| Орган | Орг. ју | Број | Према | Број |
|-------|---------|------|--------|------|
| 800 | 07 | 404 | 22-989 | 1/16 |

Предмет: Објашњења – јавна набавка број 74/2016 чији је предмет извођење радова на текућем одржавању ЕЕ, ТТ и електронских система и инсталација у објектима републичких органа.

У циљу давања адекватне и прихватљиве понуде у поступку јавне набавке број 74/2016, молимо Вас да нам date следећа појашњења конкурсне документације у делу техничких спецификација:

1. Која је спецификација потребне опреме у разводним орамнима који су наведени у позицијама: 1.12.11 – 1.12.5?
2. У позицији 1.10 наводите набавку и уградњу комплет мерне групе 0,4 кV са прикључном кутијом. Молимо Вас да нам дефинишете потребну снагу кој ће се мерити мерном групом, како би могли да понудимо одговарајућу опрему (струјне трансформаторе, прекидаче...) као и да ли се предвиђа угадња мерне групе у постојећи орман или се испоручује са новим орманом. Уколико је нови орман, да ли је метални или ПВЦ?
3. У позицији 1.9.15 наводите елементе за заштиту ормана ИП 43, молимо да дефинишете који су елементи у питању.
4. У техничкој спецификацији наводите да је могуће понудити светиљке еквивалентне по квалитету наведеним произвођачина, које су одобрене од стране пројектанта ентеријера. У вези са тим, молимо да нам одговорите који су параметри квалитета на основу којих ћете ценити да ли су понуђене светиљке одговарајуће?
5. У техничкој спецификацији наводите да је могуће понудити елемента који се уграђују у разводне ормане који су еквивалент по квалитету опреми Мерлин Герин.. У вези са тим, молимо да нам одговорите који су параметри квалитета на основу којих ћете ценити да ли је опрема одговарајућа.
6. За позицију 1.11. молимо вас да нам разјасните да ли су у питању монофазна, трофазна бројила или директне мерне групе као и да ли под називом прикључна кутија сматрате МПК (мерно прикључна клема) или КПК (кабловска прикључна кутија).

С поштовањем

О д г о в о р:

1. Позиције 1.12.1-1.12.5 се односе на празан орман, а накнадно ће се дефинисати потребна опрема за исти;
2. Позиција 1.10 се односи на полуиндиректну мерну групу 5А са редукторима 150/5, без ормана;
3. Позиција 1.9.15 се односи на заштитну гуму за орман;
4. и 5. Ако понуђач не испоручи идентичан производ тражен у конкурсној документацији, за понуђени еквивалент тражиће се одговарајућа документација коју поседује тражени производ;
6. Позиција 1.11 односи се на трофазно бројило.