

ПИТАЊЕ:

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE  
REPUBLIČKIH ORGANA  
Nemanjina 22-26  
Beograd  
FAX 011 3615-867  
011 3616615

Naš broj : 2077/2016  
Veza : JN 123/2016

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
П И С А Р Н И Ц А - 55

ПРИМЉЕНО: 02.09.2016

Орган	Орг. ју.	Број	Датум
1000/1		404-02-1075	16

22/07/16

10

Beograd, 02.09.2016.

**PREDMET : OBJAŠNJENJA -JAVNA NABAVKA broj 123/2016- nabavka split jedinica**

Na strani 35 tenderske dokumentacije pod Osnovne karakteristike uređaja koji moraju posedovati ponudjene jedinice stoji MAX NIVO BUKE UNUTRA /SPOLJA -50/58 dB(A).

Verujemo da se radi o grešci jer se ovaj nivo buke odnosi samo na jedinice od 12000 Btu dok se nivo buke kod jedinica od 18000 i 24000 Btu kreće u rasponu od 65-70 dB za spoljnu i 63-65 dB za unutrašnju jedinicu.

Na osnovu gore iznetog molimo vašu saglasnost za izmenu tehničkih karakteristika u skladu sa našim zahtevom

О д г в о р :

1. Према важећем Уговору Наручилац је набављао уређаје са максималним нивоом буке до 58 db.Самим тим остајемо при карактеристикама наведеним у Спецификацији конкурсне документације.