

ПОЈАШЊЕЊЕ 1:



Predmet: Objašnjenje javne nabavke broj 131/2016

Poštovani,

Ovim putem želimo da skrenemo pažnju Naručiocu da tehnička specifikacija predmetne javne nabavke nije formirana u skladu sa Pravilnikom o minimalnim kriterijumima u pogledu energetske efikasnosti u postupku javne nabavke dobara, koji je stupio na snagu 06.01.2016. godine, što se konkretno odnosi na sledeće stavke:

Poz. 96 Натријум сијалица SON-H 68W, замена за живину сијалицу високог притиска HgLi 80W E-40, Philips "или одговарајућа"

Poz. 102 Кварцна металхалидна сијалица HPI-T 1000W, E-40 ,Philips "или одговарајућа"

Poz. 104 Метал халогена сијалица Master Colour CDM-T 70W/830 ,Philips " или одговарајућа"

Poz. 105 Метал халогена сијалица Master Colour CDM-TD 70W/830, Philips " или одговарајућа"

Poz. 106 Метал халогена сијалица, MasterColour CDM-R 70W/830 40dgr E27 ,Philips "или одговарајућа"

Poz. 161 Декo T25 40W E14 240V, Philips, General Electric, Osram "или одговарајућа"

Molimo vas da usaglasite specifikaciju sa zahtevima Pravilnika.

О д г о в о р:

1. Позиције 96,102,104,105 и 106 испуњавању „ А“ енергетску ефикасност. Сходно томе где ће се уграђивати, сијалице из поменутих ставки су у потпуности усклађени са Правилником о минималним критеријумима у погледу енергетске ефикасности у поступку јавне набавке доbara (члан 14.) ("Службени гласник РС", бр. 111/2015).

Позиција 161 „Deko T25 40W E14 240V, Philips, General Electric, Osram“или одговарајућа”, спада у групу „ сигналиних сијалица“ на коју се поменути правилник не примењује (члан 19.)

Стога Наручилац у целости остаје код захтева и услова из конкурсне документације.