

**ИЗМЕНА И ДОПУНА
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

Назив наручиоца:	Управа за заједничке послове републичких органа
Адреса наручиоца:	Београд, Немањина 22-26
Интернет страница наручиоца:	www.uzzpro.gov.rs
Врста наручиоца:	Органи државне управе
Врста поступка јавне набавке:	Отворени поступак – јавна набавка број 153/2016
Врста предмета:	Услуге
Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:	Предмет јавне набавке је набавка услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације Назив и ознака из општег речника: 50000000-5 Услуге одржавања и поправки.
Измена конкурсне документације:	- На основу члана 63. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена на страни 40 од 77 конкурсне документације у обрасцу Спецификација са структуром понуђене цене у Партији 1- Компресори, која се односи на назив уређаја под тачком А. и тачком А 1. Потребно је припремити понуду за Партију 1 на измењеној страни конкурсне документације која се налазе у прилогу. Измена конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
Лице за контакт:	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца спецификације са структуром понуђене цене

Партија 1 –компресори

Ред. бр.	О П И С	Јед. мере	Количина	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4×5)	Укупно са ПДВ-ом (4×6)
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ВИЈЧАНИ КОМПРЕСОРИ И КУЛА ЗА ХЛАЂЕЊЕ							
A1.	<p>Сервисирање вијчаног компресора Trane RTND :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Провера количине расхладног флуида и ниво уља; - Анализа уља ради утврђивања количине влажности у систему и нивоа киселости (TAN); - Контрола притиска на уљном филтеру са његовом заменом; - Провера сигурносних елемената и провера електричних компоненти; - Провера свих цевних водова на цурење или оштећење са њиховим чишћењем - Чишћење и репарација свих делова на којима се појаве знаци корозије - Тестирање пропусности цевног система са свим пропусним вентилима на присуство расхладног флуида ради откривања неправилно затвореног пропусног вентила - Провера цевног кондензатора на запрљаност и чишћење уколико је потребно - Провера и свих других компоненти по упутству произвођача 	кпл.	2				
A2.	<p>Сервис обухвата следеће радове:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Чишћење,прање и уклањање свих нечистоћа из куле - Хемијско прање и чишћење бризгаљки за распршивање воде са контролом функционалности - Контрола и преглед арматуре (вентила, сакупљача нечистоће, клапни...) од куле до компресора - Провера и свих других компоненти по упутству произвођача 	кпл.	1				
УКУПНО А:							