

ПИТАЊЕ 1:

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

Nemanjina 22-26

BEOGRAD

veza: 197/2017

Beograd, 27.11.2017.

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 27.11.2017

Општина	Организација	Број	Датум	Време
Београд	Управа за заједничке послове Републичких органа	40402-2281/17	27.11.2017	

PREDMET : Objašnjenja-javna nabavka broj 197/2017
Nabavka usluge servisiranja i otklanjanja kvarova split jedinica

Vezano za javnu nabavku usluge servisiranja i otklanjanja kvarova split jedinica (broj 197/2017), potrebno nam je dodatno objašnjenje.

Pitanje glasi:

U delovima A i B, a pod stavkama "Zamena automatike – zamena celokupne PCB štampane ploče" da li je potrebna samo zamena automatike ili isporuka automatike (kao rezervnog dela) i zamena?

ОДГОВОР:

У Табели „Б ПОПРАВКА СПЛИТ ЈЕДИНИЦА“ за ставке „Замена аутоматике (замена целокупне РСВ штампане плоче)“, потребно је понудити цену резервног дела са ценом услуге замене, како је дефинисано на страни 18 од 51 конкурсне документације у тачки **9. Валута** „ У цену услуге одржавања треба урачунати све демонтаже, целог уређаја или појединих делова који се поправљају и поновне монтаже, превоз до и од радионице, набавка резервног дела, монтажа резервног дела, сво припремно време и завршно време интервенције.“

У табели А. РЕДОВАН СЕРВИС СПЛИТ ЈЕДИНИЦА, МУЛТИ СПЛИТ СИСТЕМА И ПРЕНΟΣНИХ „ПИНГВИН“ СИСТЕМА, није предвиђена ставка „Замена аутоматике (замена целокупне РСВ штампане плоче)“.