

ПИТАЊЕ:

Uprava za zajedničke poslove republičkih organa	
Ul. Nemanjina br. 22-26 11000 Beograd PIB: 102199617	

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕН: 25. 04. 2018

29/12/17

Орган	Орг. јед.	Број	Износ/Вредн.
Р00	01	409-02-2957/17	17

Beograd, 24.04.2018.

Predmet: Objašnjenje – javna nabavka br. **235/2017** čiji je predmet nabavka usluga održavanja i servisiranja kotlovskih postrojenja i instalacija centralnog grejanja sa otklanjanjem kvarova

Poštovani,

Na osnovu uvida u konkursnu dokumentaciju za predmetni postupak javne nabavke uočili smo određene nejasnoće zbog kojih nismo u mogućnosti da pripremimo ponudu u skladu sa čl. 61 stav 1 ZJN.

1. U dodatnim uslovima koji se odnose na kadrovski kapacitet u konkursnoj dokumentaciji na str. 10 od 71 u okviru dokaza za zavarivače nije nam jasno da li je potrebno da se uz ateste zavarivača dostavi i Sertifikat o akreditaciji firme koja je radila atestaciju zavarivača da je kompetentna za obavljanje poslova seritificije osoba sa obimom akreditacije kao dokaz ili nije potrebno?

О д г о в о р:

Potrebno je dostaviti dokumentaciju iz koje se može utvrditi da je sertifikat zavarivača prema EN 287-1 или EN ISO 9606-1 за поступак 111 BW и FW и поступак 311 BW и FW, издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело.