

Питање:

JHMB 235/2017

У складу са чланом 63. став 2. а у вези са члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), тражимо појашњење предметне Конкурсне документације.

Наручилац посла мора да прецизира објекте на којима ће се изводити предметни радови, са навођењем тачних адреса.

Пословни капацитет који је одређен у износу од 30.000.000 динара није у складу са чланом 77. став 2. тачка 1. Закона о јавним набавкама.

Пословни капацитет се не може везати искључиво са даном објаве позива, него до подношења понуда.

Не може се домен примене дефинисати само за стандарда EN ISO 3834-2, већ је то потребно учинити једнообразно за све тражене стандарде или избрисати домен примене за стандард EN ISO 3834-2, ради доследности.

У техничким спецификацијама нису на довољно јасан и прецизан начин описана тражена добра. За цеви недостају дебљине за вентиле називни притисци за радијаторске вентиле да ли су прави или ЕК и сл.

Захтев да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде тврдопемљених спојева (BPS) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (BPQR) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело је крајње површно и непрецизно постављен јер није познато за које спојеве се тражи, које димензије, које дебљине цеви ако се тражи за цеви, који обим контроле треба применити и која испитивања се траже.

Овај услов је по нашем схватању постављен тендециозно и тражимо да се избрише из конкурсне документације, јер није логичној вези са предметом јавне набавке.

Обзиром на количину радова која спадају у домен лемиоца и време за њихову реализацију, захтев да подносиоци понуда имају 2 лемиоца није реалан. Довољан је само један лемиоц са одговарајућим атестом.

ПИТАЊЕ 1: У којој је логичној вези чињеница да је спецификација за предметну јавну набавку у целини идентична са предходним спецификацијама из 2015 и 2016 године?

ПИТАЊЕ 2: Да ли се сви специфицирани радови и друге активности у целини изводе или ће се извести већој мери, имајући у виду члан 2. став 1. тачка 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације?

ПИТАЊЕ 3: Да ли наручилац посла захтевом да се попуне обрасци кадровског капацитета тражи да само лица која су наведена у тим обрасцима могу бити ангажована на реализацији уговора или се могу ангажовати и друга лица, без обзира на наведена у списку?

ПИТАЊЕ 4: Чиме наручиоц посла оправдава захтев за свим таженим стандардима, технологијама процедурама, имајући у виду чињеницу да је истоветну јавну набавку реализовао пре нешто више од годину дана а да ни један стандард или

технологију тада није тражио и да ли наручилац посла сматра да је оваквим поступком драстично смањио конкуренцију дискриминисао многе понуђаче, који би успешно могли да реализују ову јавну набавку?

ПИТАЊЕ 5: У којим објектима који су предмет јавне набаве се налазе горионици Weishaupt RMS 1 и где се налазе још догрејачи мазута, који су наведени у техничкој спецификацији.

ПИТАЊЕ 6: Зашто наручилац посла није предидео ставку у спецификацији за ангажовање именованог тела, када се рад одводи на котловима и кад је нужно ангажовати именовано тело?

ПИТАЊЕ 7: Зашто је нужно поседовање одобрених технологија, када за све радове на котловима мора ангажовати именовано тело да одобрено технологију рада – заваривања.

Сматрамо да је предметна јавна набавка припремљена супротно члановима 10. 61 и 76. Закона о јавним набавкама тражимо од наручиоца посла да конкурсну документацију припреми како би у свему била у складу са ЗЈН и други позитивним прописима Републике Србије а посебно да буде у логичној вези са предметом јавне набавке, да омогући конкуренцију и искључи дискриминацију понуђача, у противном поднећемо Захтев за заштиту права.

Одговор:

- Имајући у виду да се предметне услуге односе на годишње одржавање термотехничких система и инсталација у објектима (којих има више десетина), а које одржава Управа за заједничке послове републичких органа, није могуће тачно да се одреди на којим објектима ће да се јави потреба за интервенцијама услед непредвидивих кварова на термотехничком инсталацијама и у том смислу Наручилац није у могућности да прецизира на којим објектима ће да се појави потреба за вршењем интервенција на одржавању термотехничких инсталација.

- Сваки од услова који се односе на пословни капацитет дефинисан је у складу са Законом о јавним набавкама.

- Конкурсном документацијом није одређено да се пословни капацитет везује, односно рачуна у односу на дан објаве позива за подношење понуда.

- Домен или област примене за све тражене стандарде (ИСО 9001, ИСО 14001, ИСО 18001, ИСО 27001, ИСО 50001 и ЕН ИСО 3834-2) мора да буде исти и он мора да има следеће области : изградњу термотехничких система, изградњу цевоводних система, уградњу опреме под притиском. Уколико тражени сертификати нису из напред наведених области неће бити прихватљиви.

- За тражене цеви дебљине зидова су следеће: NO10/2,3; NO15/2,6 ; NO20/3,2 ; NO25/3,2; NO32/3,2; NO40/3,2; NO50/3,2; NO64/70/3,2; NO70/76/3,2; NO82/89/3,6; NO100/108/4.

За тражене вентиле називни притисци су 16 бара.

За радијаторске вентиле треба уписати просечну средњу цену траженог радијаторског вентила (цена правог вентила+цена угаоног вентила/2)

- Тражено одобрење технологије израде тврдолемљених спојева (BPS) заједно са одговарајућим одобрењем за предметну технологију (BPQR) које је издало именовано тело које је уједно и акредитовано контролно тело потребно је да у свом обиму има преклопни тип споја за основни материјал дебљине од 0,5-2мм и пречнике од 35мм. Обим контроле је 100% а тип испитивања је ВТ. У техничкој спецификацији на страни 51 тачка 4.7 стоји: „Набавка, испорука и монтажа бакарних цеви и комплетирање цевовода“. Бакарни цевоводи се израђују тврдим лемљењем тако да је тражено одобрење у логичној вези са предметом јавне набавке.

Управа за заједничке послове републичких органа одржава велики број објеката у којима се налазе бакарне инсталације и врло често у току грејне сезоне долази до интервенција истог дана на два или више објеката управо из тог разлога су тражена минимум два лемиоца са одговарајућим атестом.

Одговор на питање број 1:

С обзиром на то да је предмет набавке текуће одржавање, обим и врста радова готово су исти из године у годину тако да није потребно да се мења техничка спецификација.

Одговор на питање број 2:

Предвиђено је да се специфицирани радови изврше у целини.

Одговор на питање број 3:

Предвиђено је да само лица која су наведена у траженим образцима буду и ангажована на предметним пословима јер је предмет јавне набавке текуће одржавање између осталог и објеката велике важности као што су зграда председништва Републике Србије, зграда Владе Републике Србије, зграда Палата Србија итсл.. тако да сва ангажована лица пролазе различите безбедносне провере да би уопште ушла у напред наведене објекте.

Одговор на питање број 4:

Тражени сертификати и одобрења, а које су издале акредитоване установе су доказ о компетентности (а у неким случајевима и обавеза када се извршавају радови на опреми која подлеже инспекцији коју врше именована тела) односно оспособљености предузћа да изврше радове који су предмет јавне набавке. Имајући у виду досадашња искуства, а с обзиром на важност функционалности термотехничких инсталација у објектима које одржава Управа за заједничке послове републичких органа сматрамо да су тражени захтеви оправдани.

Одговор на питање број 5:

Четири горионика "WEISHAUPT " RMS 1 се налазе на котловима у котларници објекта Палата Србија. Што се тиче догрејача мазута под тачком 8.2 они су техничком грешком наведени у предметној јавној набавци, као и тачке 8.6, 8.7. и 8.8. Од ове грејне сезоне Управа за заједничке послове више не користи мазут као гориво за загревање својих објеката.

Одговор на питање број 6:

Ангажовање именованог тела је предмет друге набавке.

Одговор на питање број 7:

Поседовање одобрених технологија нераставивог споја је нужно јер су оне доказ о квалификованости фирме да изврши све радове везане за заваривање типа завареног споја који је одобрен, а именовано тело издаје одобрење израде нерастављивог споја након успешне провере реализације технологије заваривања израдом репрезентативног узорка и његовим испитивањем.

Наручилац ће објавити измену конкурсне документације у делу који се односи на спецификацију и у делу који се односи на кадровски капацитет.