

ПИТАЊЕ:

Reduta

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
П И С А Р Н И К - 55  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
БЕОГРАД  
NEMANJINA 22-26

ПРИМЉЕНО: 23.03.2017

Служба	Број	Прилог	Време
ЈЕО 01	404-02-435	1/2	

85

22/03/17

**Predmet: Objašnjenja - javna nabavka broj 27/2016 čiji je predmet izvođenje radova na tekućem održavanju EE, TT i elektronskih sistema i instalacija u objektima republičkih organa.**

1. Pitanje, vezano za poziciju 1.10. glasi: Šta se podrazumeva pod "komplet poluindirektnom mernom grupom"? Da li se misli samo na brojilo poluindirektne merne grupe i strujne reduktore ili se misli i na montažnu ploču u ormanu, prekidač, mernu klemu, strujne veze,...
2. Pitanje, vezano za pozicije od 1.12.1 do 1.12.5, glasi: Da li se ovom pozicijom podrazumeva samo kućište razvodnog ormana ili se podrazumeva kućište sa komplet sa opremom (prekidači, osigurači, sklopke,...). Ukoliko se podrazumeva kućište komplet sa opremom, molimo Vas da preciznije definišete potrebnu opremu u ormanima (vrstu opreme i količinu), kao i dubinu kućišta ormana.

О д г в о р:

1. На стр.47 од 78 Конкурсне документације под редним бројем 1.10. мисли се на полуиндиректну мерну групу 5А са редукторима 150/5, без ормана.
2. На стр.47 и стр. 48 од 78 Конкурсне документације под редним бројем 1.12.1. до 1.12.5 мисли се на празан орман, а потребна опрема за исти, ће се накнадно дефинисати.

