

ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ПИСАРНИЦА - 55  
Datum: 26.05.2017

ПРИМЉЕНО: 26.05.2017

26/04/17  
Uprava za zajedničke poslove  
republičkih organa  
Nemanjina 22-26  
Beograd

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Време
10001		4042-102		

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЈН бр. 88/2017

1. На страни 46 су наведени прописи и стандарди за лифтове који више не важе. Правилник о Безбедности лифтова 101/10 је замењен Правилником о безбедности лифтова 15/17 од 2.03.2017 год., такође стандард EN81-2 је замењен стандардом EN81-20. Molim Vas да ове измене унесете у конкурсну документацију.
2. На страни 46, ставка 22 наведен је вентилатор одређеног произвођача. Да ли се може понудити вентилатор неког другог произвођача, с обзиром да се по закону о јавним набавкама не сме наводити име произвођача? Molim Vas да додате (...и сличан) у конкурсну документацију.
3. Да ли се могу уградити полуаутоматска врата која су Е120, с обзиром да на тржишту не постоје полуаутоматска врата отпорна на пожар Е90 ?
4. На страни 47 у ставкама 4, 5 и 6 је описано на који начин да се нарамонтирају шине водиче. монтажа шина на тај начин је противна свим процедурама које су наведене у лифтовским прописима, као и у Закону о безбедности и здрављу на раду, те Вас molim да овај део направите у конкурсној документацији.

О д г о в о р:

1. На страни 46 од 74 конкурсне документације испод тачке 22. у „Напомени“ дошло је до техничке грешке тако да уместо „Правилник о безбедности лифтова, СЛ Лист РС бр 101/10“ треба да стоји „Правилник о безбедности лифтова Службени гласник РС бр.15/17“, а уместо „Лифтови са хидрауличним погоном СРПС ЕН 81-2“ треба да стоји „Лифтови са хидрауличним погоном СРПС ЕН 81-20“.

2. На страни 46 од 74 конкурсне документације под редним број 22. Понуђач може понудити и вентилатор неког другог произвођача одговарајућег протока.

3. Понуђач може да угради полуаутоматска врата Е120, само да светли отвор врата не буде мањи од захтеваног. Могуће је уградити и врата већег светлог отвора која имају прописану противпожарност.

4. На страни 47 од 74 конкурсне документације у ставкама 4., 5. и 6. описано је на који начин се монтирају шине вођице. Уколико имате начин да постигнете толеранцију размака шина по целој висини возног окна на неки други начин прихватиће се. Захтевана толеранција се мора постићи.