

ПИТАЊЕ:

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
ul. Nemanjina br: 22-26
Beograd

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Ц А - 55
ПРИМЉЕНО: 05.09.2017
28/08/17
80014042-1912/17
11

PREDMET: Pitanja u vezi javne nabavke broj 159/2017

Poštovani,

Обраћамо Вам се по питању нејасноћа везаних за јавну набавку број 159/2017, **набавку и монтажу агрегата за резервно напајање објекта vile Bokeljka**.
U predmeru stoji opis stavke 1. gde piše:

“Kontejnerski dizel električni agregat, model J110K – M129 SDMO ili odgovarajući. Specifikacije: Stand by izvedba, 1101 20kVA, 400/230V, 50Hz, 1500o/min, u kućištu orj. dim. 3000x1200x2300mm...”.

U opisu navedeni model je agregat snage 110kVA proizvođača SDMO. Nejasnoća je vezana za oznaku 1101 20kVA u nastavku opisa pozicije - šta tačno znači ta oznaka? Koja snaga agregata je zaista potrebna, 110kVA ili 20kVA?

О д г о в о р:

У конкурсној документацији у Обрасцу „Спецификација са структуром понуђене цене“ у колони назив у ставци 1 стоји „Контeјнерски дизел електрични агрегат, Stand by изведба, 110-120кВА“, што значи да је тражена снага од 110 до 120 кВА.

