

ПИТАЊЕ:

REPUBLIKA SRBIJA  
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE  
REPUBLIČKIH ORGANA

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
И И.С.А.Р. Т.А. - 25

ПРЕМЉЕНО: 05.09.2017

800 01 404 02 - 1912

PREDMET: **Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke br. 159/2017**

Poštovani,

zahtev za pojašnjenjem se odnosi na stranu 4. konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke u delu :

**Tehičke karakteristike**  
stavka 3. **Sertifikati**

*Oprema i materijal sa posebnim kriterijumima-* pošto je u vašem opisu standardan agregat za rezervno napajanje na šta se tačno ovde misli kada se kaže da je oprema sa posebnim kriterijumima? Koji sertifikati ovde treba da se dostave?

Da li se stepen zaštite i požarnost odnosi samo na kablove koji su takođe deo ove nabavke? (Jer stepen zaštite od požara agregata nema smisla)

Koji to dokazi o posedovanju sertifikata odgovorajućih akreditovanih tela za ispitivanje treba da se dostave?

Da li su ISO 9001, ISO14001, ISO 18001, CE sertifikat i Deklaracija o usaglašenosti od proizvođača dizel agregata dovoljni? Molim Vas da budete malo određeniji po ovoj tački.

**О д г о в о р:**

1. Степен заштите и пожарности односи се на каблове .
2. Понуђач уз понуду треба да достави сертификате ISO 9001, ISO 14001, CE сертификат за Дизел агрегат и фабрички сертификат о мерењу буке према стандарду ISO 8528-10 .