

ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРСТВО - ЦА - 55
ПРИМЉЕНО: 06.09.2017
800.01.40402-1912/17
28/08/17
3

za zajedničke poslove republičkih organa
iina 22-26

"Objašnjenja – javna nabavka broj 159/2017 čiji je predmet **nabavka i montaža agregata za rezervno napajanje objekta vila „Bokeljka“**.

Poštovani,

- 1- Obzirom da niste definisali javnom nabavkom molimo Vas da nam odgovorite da li je predvidjeno da agregat zadovoljava normu emisije izduvних gasova za savremene stacionarne dizel agregat - **STAGE II** ili je predvidjena i terenska upotreba te mora zadovoljavati emisiju izduvних gasova **STAGE IIIa** ?
- 2- Obzirom da niste naveli u tenderskoj dokumentaciji a uzimajući u obzir da je praksa da naručilac prisustvuje fabričkom ispitivanju i testiranju dizel električnog agregata pomoću sertifikovanog veštačkog opterećenja u ispitnoj stanici proizvođača u trajanju od najmanje 2h o trošku isporučioца, molimo Vas da nam potvrdite da li će Vaši predstavnici prisustvovati fabričkom testiranju.

О д г о в о р:

1. Дизел електрични агрегат треба да задовољава норму емисије издувних гасова за савремене стационарне дизел агрегате према законској регулативи Републике Србије.

2. Понуђач уз понуду треба да достави сертификате ISO 9001, ISO 14001, CE сертификат за Дизел агрегат и фабрички сертификат о мерењу буке према стандарду ISO 8528-10, сходно томе представници наручиоца неће присуствовати фабричком тестирању агрегата.