

ПИТАЊЕ:

REPUBLIKA SRBIJA
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKIH ORGANA

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 07.09.2017

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-------|
| Орган | Орг. јед. | Број | Датум | Врста |
| 80001 | 404-02 | 1912 | 17 | |

PREDMET: Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke br. 159/2017

Poštovani,

zahtev za pojašnjenjem se odnosi na stranu 32. konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke u delu :

Specifikacija sa strukturom cene
stavka 3.

Prilagođenje postojećeg kablovskog razvoda za DEA (napojni i upravljački) tehničkom rešenju povezivanja M-DEA preko ATS prebacivača

-pošto tenderskom dokumentacijom nije bilo predviđeno obilazjenje objekta kako bi se sagledali radovi potrebni na ovom prilagođenju molim Vas da budete malo konkretniji te navedete obim radova na pomenutom prilagođenju iz tačke 3. (npr. ima li kopanja nekog rova, probijanja zida za prolaz kablova, sečenje i prepravka šinskog razvoda, ugradnja dodatnog izvoda i sl)

REPUBLIKA SRBIJA
UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
REPUBLIČKIH ORGANA

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 07.09.2017

| | | | | |
|-------|-----------|------|-------|-------|
| Орган | Орг. јед. | Број | Датум | Врста |
| 80001 | 404-02 | 1912 | 17 | |

PREDMET: Zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije u vezi javne nabavke br. 159/2017

Poštovani,

zahtev za pojašnjenjem se odnosi na stranu 31. konkursne dokumentacije predmetne javne nabavke u delu :

Specifikacija sa strukturom cene
stavka 1 i 2

u tehničkom opisu za agregat i ATS navodi se da se uz predmetni agregat isporučuje i ATS od 250A. Kako nazivna struja odabranog tipa agregata ne prelazi 160A naše pitanje je dali je ovde načinjena greška te dali je potrebno ponuditi ATS od 160A ili od 250A?

О д г в о р:

1. На страни 32 од 41. Конкурсне документације у обрасцу Спецификација са структуром понуђене цене ставка под редним бројем 3. у колони Назив не обухвата копање рова, пробијање зида за пролаз каблова, сечење и преправка шинског развода, већ обухвата израду техничког решења повезивања ДЕА преко АТС пребацивача и сарадњу са другим извођачем око пуштања ДЕА, јер ће напојне каблове и пратеће радове изводити други извођач.

2. На страни 31 од 41. Конкурсне документације у обрасцу Спецификација са структуром понуђене цене за ставке под редним бројем 1 и 2 .