

ПИТАЊЕ:

UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA
ul. Nemanjina br.22-26
Beograd

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 14.06.2017

Орган	Срг. сл.	Ср. сл.	Ср. сл.	Ср. сл.	Ср. сл.
100	01	100	01	100	01

PREDMET: Izvođenje radova u delu objekta (međusprat) u Kneza Miloša 20, broj javne nabavke 104/2017

Poštovani,

Postoje nejasnoće vezane za predmer za radove u zgradi Ministarstva finansija na međuspratu, pa Vas molimo da ih otklonite. Naime, u delu predmera XII Elektro instalacije, stavke 19 i 20, traži se isporuka i ugradnja led nadgradnih svetiljki. Potrebno je definisati **preporučene tipove svetiljki i proizvođača ili makar njihov oblik i dimenzije** (oblik i dimenzije dati su samo za drugi tip svetiljke, stavka 20), kao i **snagu svetiljki**. Molimo da dostavite tražene podatke, da bismo mogli da damo odgovarajuću ponudu.

О д г о в о р:

На страни 59 од 70 конкурсне документације, у обрасцу спецификације са структуром понуђене цене у делу XII – Електро инсталације, за ставке 19. - Набавка и уградња лед надградне светиљке IP 54, топло бела боја и 20 - Набавка и уградња лед надградне светиљке IP 54, топло бела боја, правоугаоног облика прибл. Дим 60 x 60, потребно је да лед светиљке имају кућиште од метала, сенило од млечног/ пескираног стакла, клирита или “одговарајући”. Снага светиљки у складу са прорачуном осветљаја у односу на величину простора и броја светиљки.

За позицију 19. – облик кружни, пречник приближно 25 cm.