

ПИТАЊЕ:

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ШИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 07.06.2017

Свој	Ост. ул.	Свој	Прези	Бр. ул.
8/11	Чочац	МР		

Handwritten signatures and initials are present over the stamp.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА-УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА-
Немањина 22-26
ЈНМВ 87/2017

У складу са чланом 63. став 2. а у вези са члана 149. став 3. Закона о јавним набавкама (ЗЈН), тражимо појашњење предметне Конкурсне документације.

У конкурсној документацији за предметну јавну набавку тражите:

Да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде нераставивог споја издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело за поступак 311 према СРПС EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 за тип завареног споја BW и FW.

-Да понуђач поседује важеће одобрење технологије израде нераставивог споја издат од акредитованог контролног тела које је уједно и именовано тело за поступак 111 према СРПС EN ISO 15614-1:2008/A2:2012 за тип завареног споја BW и FW.

ПИТАЊЕ 1: Зашто се тражи одобрење технологије израде нерастављивог споја поступка 311 и 111 за поступак 311 FW и 111 FW, када се има у виду да се за заваривање специфицираних цеви, редукција и прирубница са грлом искључиво користи поступак 111 BW и 311 BW, дакле сучеои завар?

На страницама 21 до 24 конкурсне документације тражи се попуњавање списка за одговарајућа лица.

ПИТАЊЕ 2: Да ли наручиоц посла тражи да та наведена лица изабраног понуђача, морају бити ангажована на извођењу радова или могу бити ангажована друга лица која испуњавају тражене услове и квалификације?

ПИТАЊЕ 3: Да ли ће наручиоц посла прихватити понуду као прихватљиву, понуђача који има лиценцу **И030М1** кој подразумева: извођење радова термотехничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација, за објекте за прераду нафте и гаса, међународне и магистралне продуктоводе, гасоводе и нафтоводе за транспорт, за гасоводе називног радног надпритиска преко 16 бара, уколико прелазе најмање две општине, за складишта нафте, гаса и нафтних деривата капацитета преко 500 тона, за магистралне и регионалне топлодалеководе, за објекте за производњу биодизела, а да не мора да доставља стандард EN ISO 3834-2 и одобрење технологије израде нерастављивог споја за поступак 311 и 111 за тип заварног споја BW и FW?

У јавној набавци 044/2015 (шифра јавне набавке 640474) специфицирани су радови на заваривању цеви дупло већег пречика и знатно веће дужине, као и хамбуршких лукова, концентричних редукција и прирубница са грлом, већег унутрашњег притиска од оног у

предметној јавној набавци, на важном објекту владе Србије у Омладинских бригада 1, а тражено је само:

Понуђач мора да има најмање:

- једног запосленог дипломираног машинског инжењера са важећом лиценцом ИКС 430;
- једног запосленог вариоца за гасно заваривање, који поседује важећи атест (оверен од стране овлашћеног лица понуђача као послодавца);
- једног запосленог вариоца за електролучно заваривање, који поседује важећи атест (оверен од стране овлашћеног лица понуђача као послодавца)

На овом тендеру се јавило 8 понуђача, процењена вредност јавне набавке је 6.000.000, а уговорена вредност радова 4.889.947 динара.

ПИТАЊЕ 4: Зашто наручиоц посла није доследан да за предметну јавну набавку, која представља знатно мањи обим заваривачких радова и једноставнија је за извођење, не тражи исте услове кадровског капацитета?

У јавној набавци 154/2016 (шифра ЈН 1346677) идентични су услови кадровског капацитета као у предметној јавној набавци, процењена вредност јавне набавке 10.000.00, уговорена вредност 10.000.000, јавио се један понуђач.

У јавној набавци 24/2016 (шифра ЈН 1000294) идентични су услови кадровског капацитета као у предметној јавној набавци, процењена вредност јавне набавке 2.000.000, уговорена вредност 1.995.182 динара и где чуда, јавио се само један, исти понуђач,

ПИТАЊЕ 5: Да ли наручиоц посла сматра да је прописним условима кадровског капацитета обезбедио конкуренцију међу понуђачима, да би добио повољну понуду или је по сваку цену одлучио да случајно додели уговор о извођењу радова истом понуђачу из предходних јавних набавки?

Препоручујемо пажњи наручиоца посла (ово није обавезно) да погледа летимично јавне набавке других наручиоца, где су прописани исти услови кадровског капацитета, део којих немају никакве логичке везе са предметом јавне набавке, са намером да види колика је процењена вредност јавне набавке, колика је уговорена вредност, колико је било понуђача и који је понуђач добио посао.

Овај списак је добијен од партнерске фирме:

ШИФРА ЈН 1143614

ШИФРА ЈН 1114222

ШИФРА ЈН 1114205

ШИФРА ЈН 837998

ШИФРА ЈН 792006

На крају, обавештавамо наручиоца посла да у колико значајно не измени услове конкурсне документације за наведену јавну набавку, у духу датих примедби и сугестија у овом и предходном обраћању, поднећемо Захтев за заштиту права, са свим овим и другим аргументима, јер је од више партнерски фирми премећено несавесно и неодговорно понашање појединих наручиоца посла, а ово је једна од њих, који користе дискриминаторске услове да би доделили уговор истом понуђачу и тиме нанели велику штету буџету РС.

О д г о в о р:

1. Приликом вршења радова на заваривању у предметној јавној набавци вршиће се и израда угаоних заварених спојева тако да Наручилац остаје при својим захтевима.

2. Наручилац остаје при својим захтевима да само лица која су наведена у кадровском капацитету Конкурсне документације, морају бити и она која ће изводити радове који су предмет набавке.

3. Лиценца И030М1 је лиценца за грађење објеката за коју грађевинску дозволу издаје министарство надлежно за послове грађевинарства, термoeхничких, термоенергетских, процесних и гасних инсталација за објекте у којима се врши прерада нафте и гаса, дакле нема никакву директну везу са сертификатом EN ISO 3834-2, као и траженим одобрењем за израду нераставивих спојева који се односе искључиво на заваривање које је од круцијалног значаја за предметни посао.

Наручиулац остаје при захтевима који се односе на сертификат EN ISO 3834-2, као и захтевима који се односе на одобрења израде нераставивих и тврдодемљених спојева.

4. Поново подсећамо да у предметној јавној набавци није битан квантитет, већ квалитет извршених радова, јер се ради о одговорним завареним спојевима (завареним спојевима на резервоарима и цевоводима за гориво), што је већ објашњено у претходном сету одговора на постављено питање.

5. Прописаним условима који се односе на кадровски капацитет, наручилац настоји да обезбеди да послове на извршењу предметне јавне набавке обавља стручни кадар.

Тражени сертификати и одобрења су доказ о квалификованости кадрова.

Поново подсећамо да понуђач који не може сам да испуни додатне услове дефинисане конкурсном документацијом, може у складу са чланом 81. ЗЈН да поднесе заједничку понуду са правним лицем које испуњава те услове.