

**ПИТАЊЕ:**

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 12.06.2017 25/05/16

Служба	Служб. кат.	Свој	Директор	Број
800/01	404-02	19/6		17

Dodatni zahtevi za pojasnjenje tenderske dokumentacije – Objasnjenja javna nabavka 87/2016

Na str 8 tenderske dokumentacije stoji da je potrebno dostaviti EN Iso 3834-2.

Da li je umesto sertifikata EN ISO 3834-2 Opšti zahtevi kvaliteta moguće dostaviti EN ISO 3834-3 Standardni zahtevi kvaliteta?

Molim Vas da nam u skladu sa CL 20 ZJN potvrdite prijem ovog dokumenta

**О д г о в о р:**

На ваше питање да ли је уместо сертификата EN ISO 3834-2 Општи захтеви квалитета, могуће доставити EN ISO 3834-3 Стандардни захтеви квалитета, одговор је да није могуће, јер је сертификат EN ISO 3834-2 за цеви и судове под притиском, док је EN ISO 3834-3 за браварске радове.