

ПИТАЊЕ:

(33)

27/08/18

УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ ОТЕЛИХ И ПУБЛИЧНИХ ПИСАРНИЦА - 34

ПРИМЉЕНО: 03. 10. 2018

Орган	Ор.	Број	Вредн.
859	01	Чочког - 1740/18	

18

PREDMET: Objašnjenja- javna nabavka broj 129/2018 čiji je predmet izvođenje radova na modernizaciji liftovskog postrojenja u objektima Dečanska broj 8. i Omladinskih brigada broj 1.

Poštovani,

U opštim karakteristikama definisan je način vešanja liftova kao 1:1. Ukoliko proizvođač ponudi rešenje vešanja 2:1 koje ne utiče na funkcionalnost ni performanse liftova, već predstavlja samo drugačiji način vešanja, da li će Naručilac prihvatiti ovo rešenje i karakteristike ponuđenog lifta.

О д г в о р

Наручилац ће прихватити Решење да вешање лифта буде 2:1, имајући у виду да је Наручилац прописао конкурсном документацијом израду пројекта изведеног стања, те наведена промена мора бити евидентирана у пројекту изведеног стања.