

ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55
БЕОГРАД
НЕМАЊИНА 22-26

ПРИМЉЕНО: 25. 10. 2018

Орган	Орг. јед.	Број	Датум	Вредн.
800	04	40402-1796/18	05/09/18	9

Предмет: Објашњења - јавна набавка број 131/2018 чији је предмет извођење радова на текућем одржавању електроенергетских и електронских система и инсталација

Поштовани, молимо да нам дате разјашњење конкурсне документације у ледећем:

1. Позиција 3.3.16. - Надградна, зидна светиљка дужине 875 мм, израђена од екструдираног, елоксираног алуминијумског профила, са опалним дифузором "VESPA DPL 139 (Buck)" 1xT16 39W/840, Г5, 230V, ИП42, електронски предспojни прибор класе А2, са сијалицом.
За наведену светиљку нисте оставили могућност да се понуди „одговарајућа“ светиљка па молимо да нам одговорите да ли је могуће понудити „одговарајућу“ светиљку.

ОДГОВОР:

У конкурсној документацији у Обрасцу спецификација са структуром понуђене цене под редним бројем 3.3.16 у колони **Опис позиција** на крају текста додају се речи „или одговарајуће“.

Због наведених измена Наручилац ће продужити рок за подношење понуда и измену конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.