

Питање:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 61

ПРИМЉЕНО: 19. 06. 2019

Број:	01	Код:	404-02-1215/19	Вред:	
-------	----	------	----------------	-------	--

10p.
16.06.19

ПРЕДМЕТ: *Додатно објашњење за јавна набавка број 92/2019 чији је предмет набавка чилера за објект у улици Андрићев венац 1.*

Поштовани,

Да ли је прихватљиво да нови чилер / топлотна пумпа буде дужине 3.604 мм ?

Хвала на одговору

С поштовањем

О д г в о р

Због ограничених димензија простора на којем треба да се смести чилер, у спецификацији су наглашене максимална дужина (3.100mm) и ширина (2.500mm) чилера. Нарочито је ограничена ширина уређаја. Уколико остала опрема додатно не повећава габарите уређаја у целини, дужина чилера од 3.604mm је прихватљива.