

## ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЗАЈМЉИВЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКА ОРГАНА  
ПИСАРСТВО 4 - 1011

ПРИМЉЕНО: 01.10.2020

Служба	Одјел	Број	Датум	Иницијал
300	01	10402-1067/20		

Dep

1. Konkursna dokumentacija, strana broj 4:  
Da li je neophodno da katalogi ponuđenih proizvoda budu za 2019, ili 2020. godinu? Aktuelni modeli iz ranijih godina nisu uvek u novim katalogima, a mogu u potpunosti odgovarati traženim zahtevima.
2. Konkursna dokumentacija, strana broj 8:  
Traže se EUROVENT sertifikati za sve ponuđene modele. U tehničkom opisu A-STANDARDNE JEDINICE (strana 36) misli se na on/off jedinice. Po EUROVENT-u se sertifikuju samo za inverterske jedinice.

## ОДГОВОР:

### Питање 1.

Наручилац ће прихватити каталоге произвођача понуђених добара за 2018. или 2019. или 2020. годину. Понуђена добра морају у свему да одговарају техничким условима и захтевима Наручиоца прописаним у конкурсној документацији у делу који се односи на техничке карактеристике и обрасцу Спецификација са структуром понуђене цене.

Из наведених разлога Наручилац ће извршити измену конкурсне документације у поглављу III „ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ“ у тачки 4 „Каталог“ и у поглављу VI у обрасцу „СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ“ у делу који се односи на Напомену.

### Питање 2.

Потребно је да понуђачи доставе EUROVENT сертификате за све инвертерске клима уређаје.