

**П и т а њ е:**

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ЦИСКАРНИЦА - 55

Uprava za zajedničke poslove  
republičkih organa  
Nemanjina 22-26

ПРИМЉЕНО: 10. 12. 2013

Орган	Орг.јед.	Број	Предлог	Вредн.
УРО	01	404/02-	188	11

(Објашњења – јавна набавка број 92/2013)

Predmet: Nabavka usluga servisiranja i popravke sistema klimatizacije

Poštovani,

U partiji 2 – Toplotne pumpe u delu pod A: Servisiranje toplotne pumpe  
(CARRIER30RH140, 30HR160, 30DJ, 38AK, 30GB),

imamo jedno pitanje:

Dali je pucanje pločastog izmenjivača toplote i prodor vode u njega  
uzrok otkazivanja kompresora ?

**о д г о в о р:**

Пуцање плочастог измењивача топлоте и продор воде у њега су  
узрок отказивања компресора.