

П и т а њ е:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 55

ПРИМЉЕНО: 17. 12. 2013

Орган Орг. јед. Број Предл. Врстан.
80000 40402-1788/13

Управа за заједничке послове

Републичких органа

Nemanjina 22-26

Beograd

29/10/13

ОБЈАШЊЕЊА-ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 92/2013

Čiji je predmet nabavka usluge servisiranja, i popravke sistema klimatizacije

1. У партији 3-Клима коморе под редним бројем 2.3-које класе треба да буде тражени филтер?

2. За исту партију (3-Клима коморе) за филтере под редним бројевима 3.2 I 6.1, недостају подаци о класи филтера, броју врећа I да ли филтере треба испоручити у металном раму?

О Д Г О В О Р:

1. У партији 3 - Клима коморе, под редним бројем 2.3., ознака м94 описује класу филтера.

2. У партији 3 - Клима коморе, за филтере под ред. бр. 3.2. и 6.1, подаци о класи филтера, броју врећа и потреби испоруке у металном раму су следећи:

3.2	Набавка и замена филтера:
	Филтери врећасти Дим: 720×560×300/7 G3 у раму
	Филтер платно 15М×50ММ×5ММ G3
	Филтер платно Дим: 2000×950×15 G3
	Филтер платно Дим: 800×450×15 G3
	Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6
6.1.	Чишћење и прање целе клима коморе
	- набавка и замена филтера:
	Филтери врећасти Дим: 592×592×300/6 G3 у раму
	Филтери врећасти Дим: 300×592×260/3 G3у раму