

ПИТАЊЕ:

Поштовани у конкурсној документацији позиција 73 навели сте:

Сијалица лед $\geq 16W$, грло E27, напон 220-240V/50Hz, боја светлости 2700K, осветљај $\geq 1350lm$, Индекс одзива боје (CRI): ≥ 80 , балон A60, животни век $\geq 30.000h$. Усаглашена је са стандардом EN60598-1

Тражени стандард EN60598-1 је стандард за лед рефлекторе и лед цеви, да ли сте мислили на стандарде EN62471/2008 и 62560/2012 ?

О д г в о р

1. Ставка под редним бројем 73 - Сијалица лед $\geq 16W$, грло E27, напон 220-240V/50Hz, боја светлости 2700K, осветљај $\geq 1350lm$, Индекс одзива боје (CRI): ≥ 80 , балон A60, животни век $\geq 30.000h$. потребно је да буде усаглашена са стандардом EN 62471/2008 и EN 62560/2012.

Због наведеног Наручилац ће извршити измену конкурсне документације на страни 47 од 62. Измењену страну конкурсне документације Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

У осталом делу конкурсна документација остаје неизмењена.

Потребно је да заинтересована лица, односно понуђачи доставе понуду у складу са наведеном изменом, која ће бити објављена на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.

Због извршене измене биће продужен рок за подношење понуда.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда биће објављено на Порталу јавних набавки и интернет страни Наручиоца.