

## ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

<b>Назив органа који спроводи поступак:</b>	Управа за заједничке послове републичких органа
<b>Адреса:</b>	Београд, Немањина 22-26
<b>Интернет страница:</b>	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Органи државне управе
<b>Врста поступка јавне набавке:</b>	Отворени поступак јавне набавке <b>број 129/2019</b>
<b>Врста предмета:</b>	Добра
<b>Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:</b>	<b>Набавка набавка чилера за објекат у улици Андрићев венац број 1.</b> Назив и ознака из општег речника: Уређаји за климатизацију 39717200-3.
<b>Измена конкурсне документације:</b>	На основу члана 63. став 1. 2. и става 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације у обрасцу „Спецификација са структуром понуђене цене“ на страни 30 од 44, у ставци под редним бројем 2 у тексту дужина чилера уместо 3.100 mm, треба да стоји <b>5.000 mm.</b> Потребно је припремити понуду на измењеној страни конкурсне документације која се налази у прилогу и биће објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
<b>Лице за контакт:</b>	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

**СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**  
**Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца Спецификације**

Ред. бр.	ОПИС	Јед. мере	Количина	Јединична Цена без ПДВ-а	Јединична Цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4×5)	Укупно са ПДВ-ом (4×6)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Демонтажа старог чилера, утовар на превозно средство, одвожење на место које одреди инвеститор на удаљености до 15 километара и истовар.	кпл	1				
2	Испорука уређаја за хлађење – чилера са ваздушним хлађењем у изведби топлотне пумпе чији је расхладни капацитет при спољашњој температури од 35°C, Q=250 kW, температурни режим воде 7/12 °C , расхладно средство фреон R410A или R407C или R32 , EER=3,05, SEER=4,30. Вентилатори ваздухом хлађеног кондензатора морају да буду фреквентно регулисани. Максимални ниво буке је 52 dB на 10 метара удаљености. Уређај се испоручује са антивибрационим постољем и противградном мрежом. Обавезан flow switch прекидач! Класа енергетске ефикасности А+/А Уређај мора да има могућност повезивања паралелне даљинске команде. Ради уградње на место са ограниченим димензијама максимална дужина чилера 5.000 mm, а максимална ширина чилера је 2.500 mm . * <b>(уписати назив произвођача)</b> Чилер који се нуди <b>мора</b> да буде <b>сертификован по Euroventu.</b>	ком.	1				