

ПИТАЊЕ:

ПРИМЉЕНО: 20. 03. 2019

Служб. Оп.	Бр. Сл.	Вредн.
800	01	404-02-1768/19

изр.
2.9.19

Објашњења - Јавна набавка бр. 129/2019,

чији је предмет набавка чилера за објекат, у улици Андрићев Венац бр. 1

Молим Вас да нам одговорите на следећа питања :

1. Да ли се тражи тоplotна пумпа или чилер тј да ли уређај треба да има могућност грејања и хлађења или само хлађења ?
2. Која је маса старог чилера SOKO ?
3. Да ли на месту истовара, старог чилера, удаљеног 15 km, постоји средство за спуштање чилера са камиона (дизалица или велики виљушкар) ?

Sa poštovanjem,

О д г о в о р:

1. Захтевани уређај је првенствено намењен за хлађење делова објекта, па су из наведених разлога у образцу спецификације дефинисани само параметри режима за хлађење, док је загревање решено из другог извора (ЈКП „Београдске електране“).

2. Наручилац не располаже тачним податком о маси старог чилера. Постојећи чилер је SOKO RCV 250, димензије 5000x2500x2500 mm, па се на основу тога евентуално може проценити његова маса.

3. У образцу спецификације са структуром понуђене цене предвиђено је да утовар и истовар и одвожење старог чилера спадају у обавезе понуђача. Наручилац не располаже средствима за спуштање чилера са камиона.