

## ПИТАЊЕ:

Uprava za zajedničke poslove  
republičkih organa Republike Srbije  
Beograd, Nemanjina br. 22-26

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ПИСАРНИЦА - 61

ПРИМЉЕНО: 24. 09. 2019

Орган	Орг. јед.	Број	Датум	Вред.
080	01	404-02-1263/19		

2/9/19

Prema objavljenoj konkursnoj dokumentaciji i naknadnim pojašnjenjima – pitanjima za javnu nabavku 129/2019, nabavka čilera za objekat u ulici Andrićev venac br. 1, postavljamo dva pitanja. //

1. Pošto nije dat decidan odgovor na pitanje da li se radi o isporuci čilera ili toplotne pumpe (u nazivu nabavke pominje se čiler, a u drugom delu konkursne dokumentacije „u izvedbi toplotne pumpe“, a ni u odgovoru na pitanje nije precizno pojašnjeno) naše pitanje je da li je predmet nabavke čiler ili toplotna pumpa?
2. U specifikaciji je navedeno da „radi ugradnje na mesto sa ograničenim dimenzijama“ se zahteva da čiler bude manjih gabarita od postojećeg iako će biti smešten na istu poziciju (dužina postojećeg je 5m, a zahteva se da novi bude do 3.1m), a što može biti protumačeno i kao diskriminatorni uslov jer nema funkcionalno tehničkog opravdanja za ovim zahtevom, jer veći gabariti obezbeđuju veću efikasnost uređaja i manju buku.

## ОДГОВОР:

1. Тражени уређај је првенствено намењен за хлађење делова објекта, али ће се користити за грејање у прелазним периодима и као резервни извор. Децидно: предмет набавке је тоplotна пумпа.

2. Ефикасност уређаја зависи од више карактеристика а не само од дужине уређаја, тоplotне пумпе новије генерације су компактније конструкције и мањих димензија а остварују веће коефицијенте грејања и хлађења, а такође наручилац има право да захтева одређене параметре сходно својим потребама. С обзиром на ограничен простор у коме је смештен постојећи уређај и у коме треба поставити нови, где је приступ уређају при одржавању отежан а при томе се налази се у непосредној близини приватног стана, наручилац инсистира на што мањим димензијама новог уређаја.