

ПИТАЊЕ:

Adresa: Nemanjina 22-26
Mesto: Beograd
N/r: Mila Sašić
Tel/Fax: 3615 867, 3616 615
ПРИМЉЕНО: 01. 10. 2019

Орган	Срп	Бр. 104-02-1268/19	Излог	Вредн.
-------	-----	--------------------	-------	--------

Objašnjenja - Javna nabavka br. 129/2019,
čiji je predmet nabavka čilera za objekat, u ulici Andrićev Venac br. 1

02/9/19

Molim Vas da nam odgovorite na sledeće pitanje :

1. Da li se može ponuditi čiler dužine 4520 mm, sa obzirom da je navedena, maksimalna dužina čilera 3100 mm, u tenderskoj Specifikaciji, stavka 2.

Napominjemo da je stari SOKO čiler dugačak 5000 mm i da ima prostora za ugradnju, novih uređaja dužine do 5000 mm.

Objašnjenja - Javna nabavka br. 129/2019,
čiji je predmet nabavka čilera za objekat, u ulici Andrićev Venac br. 1

Molim vas još jednom za pojašnjenje u vezi funkcije čilera, jer vaš odgovor nije bio potpuno jasan.

Da li se traži da čiler ima samo funkciju hlađenja ili se traži da ima funkcije i grejanja i hlađenja ?

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
ПИСАРНИЦА - 61

ПРИМЉЕНО: 01. 10. 2019

Орган	Срп	Бр. 104-02-1268/19	Излог	Вредн.
-------	-----	--------------------	-------	--------

02/9/19

О д г в о р

1. Понуђач може понудити чилер максималне дужине 5.000 mm, јер се ради о уградњи на месту са ограниченим димензијама. Наручилац ће извршити измену конкурсне документације и објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

2. На постављено питање заинтересованог лица „да ли се тражи да чилер има само функцију хлађења или се тражи да има функције и грејања и хлађења“ Наручилац је дао одговор на постављено питање заинтересованог лица од 20.09.2019. године, који је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници.