

**ИЗМЕНА  
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

<b>Назив наручиоца:</b>	Управа за заједничке послове републичких органа
<b>Адреса наручиоца:</b>	Београд, Немањина 22-26
<b>Интернет страница наручиоца:</b>	<a href="http://www.uzzpro.gov.rs">www.uzzpro.gov.rs</a>
<b>Врста наручиоца:</b>	Органи државне управе
<b>Врста поступка јавне набавке:</b>	Отворени поступак – јавна набавка <b>број 131/2019</b>
<b>Врста предмета:</b>	Добра
<b>Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:</b>	Предмет јавне набавке је набавка и испорука нужне расвете. Назив и ознака из општег речника: 31500000-1 Расветна опрема и електричне светиљке.
<b>Измена конкурсне документације:</b>	На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), врши се измена конкурсне документације која се односи на спецификацију из обрасца понуде на страни 30 од 39, у делу описа позиције и процењене количине.  Потребно је да понуђачи дају понуду на измењеној страни конкурсне документације која се налази у прилогу. У свему осталом конкурсна документација остаје неизмењена.
<b>Лице за контакт:</b>	Мила Сашић, телефон 011/2658-875

**СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ**

**Понуђачи су дужни да попуне све ставке из обрасца понуде, колону произвођач, цену по јединици мере као и укупну цену, изражену у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.**

Р.бр	Опис позиције	Јед. мере	Количина	Уписати назив произвођача и тип понуђеног добра	Јед. цена без ПДВ-а	Јед. цена са ПДВ-ом	Укупно без ПДВ-а (4x6)	Укупно са ПДВ-ом (4x7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Нужна светиљка са лед извором осветљења, ознакама за сваку лампу појединачно (наручилац ће дефинисати ознаке по потреби у договору са испоручиоцем непосредно пре испоруке) ,тачних димензија (Ширина x Висина x Дубина) 371x170x62 милиметара (+/- 1мм) , тежине до 1кг, боја бела , ИП65 заштита ,ИК заштита 07, аутономија рада 3 часа, 2 мода рада, максимални осветљај 200l у безнапонском споју односно 60l у режиму трајног споја ,снаге до 3,5W, батерија лампе 3,6V мин 2Ah као и да је на конектор који се лако искључи са плоче светиљке и замени новом.	ком.	1350					
2.	Одговарајућа резервна батерија за понуђени модел "Нужне светиљке" која ће обезбеђивати несметан рад светиљке по свим задатим параметрима светиљке.	ком.	50					
<b>УКУПНО:</b>								

Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из спецификације.

**Потпис овлашћеног лица**

\_\_\_\_\_