

## Питање:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА  
ПИСАРНИЦА - 58  
у Београду 12.09.2019. године  
ПРИМЉЕНО: 12.09.2019

Орган	Орг. јед.	Број	Примљ.	Вр. јед.
100	01	409-02-1772		1/9

Наиме Ви сте конкурсном документацијом дали детаљан опис поменутих позиција:

Бр.	Опис позиције	Јед. мере	Количина
1	2	3	4
1.	Нужна светиљка са лед извором осветљења, ознакама за сваку лампу појединачно (наручилац ће дефинисати ознаке по потреби у договору са испоручиоцем непосредно пре испоруке), тачних димензија (ширина x висина x дубина) 270x120x50 милиметара (±1мм), боја бела, ИП 65 заштита, ИК заштита 07, аутономија рада 3 часа, 2 мода рада, максимални осветљај 2001 у безбавном споју односно 601 у режиму трајног споја, батерија лампе треба да је на конектор који се лако искључи са плоче светиљке и замени новом.	ком.	1540

Пошто је предмером дефинисана светиљка са ЛЕД извором, сматрамо да пратећи описи нису у складу са новим стандардима (димензија кућишта је непримерна ЛЕД изворима) и такође постоје и неке словне грешке код описа осветљаја.

Сматрамо да би нешто детаљнији опис са горе наведеним исправкама требао да гласи:

Нужна светиљка са лед извором осветљења, ознакама за сваку лампу појединачно (наручилац ће дефинисати ознаке по потреби у договору са испоручиоцем непосредно пре испоруке), тачних димензија (ширина x висина x дубина) 313x118x66 милиметара (±1мм), боја бела, ИП 65 заштита у комплексу са III' уводницом, ИК заштита 08, аутономија рада 3 часа, 2 мода рада (приправни и трајни спој), максимални осветљај у приправном - безбавном споју је 200 лумена, односно 40 лумена у режиму трајног споја (4,5w /4,8VA / 3 Ah Ni-Cd). Температурни опсег од 5 до 40 степени. Гарантни период за светиљку је 3 године. Батерија лампе треба да је на конектор који се лако искључи са плоче светиљке и замени новом. Светиљка треба да је произведена по стандарду EN60598-1, EN60598-2-22, EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3.

## Одговор

Наручилац остаје при свим траженим параметрима светиљки и стандардима које је захтевао у конкурсној документацији.