

Питања:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 61
Матични број: _____
ПРИМЉЕНО: 13. 09. 2019

Орган	Орг. јед.	Број	Продол.	Вредн.
ЈК	01	404-02	1772/19	

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАСНЈЕЊЕМ ЈН 131/2019

НАБАВКА I ИСПОРУКА НУЖНЕ РАСВЕТЕ

1. Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji u okviru Tehničkih karakteristika, zahtevate da se dostave katalogi i sertifikati. Pošto u specifikaciji postoje 2 pozicije, svetiljka i baterija, da li je prihvatljivo da se katalog, atest i sertifikat dostave samo za svetiljku, jer baterija koja je na poziciji 2 je rezervni deo svetiljke, i za nju uglavnom ne postoje dokumenti koje zahtevate da se dostave?

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 61
ПРИМЉЕНО: 20. 09. 2019

Орган	Орг. јед.	Број	Продол.	Вредн.
ЈК	01	404-02	1772/19	

ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ПОЈАСНЈЕЊЕМ ЈН 131/2019

НАБАВКА I ИСПОРУКА НУЖНЕ РАСВЕТЕ

1. *Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji u okviru Tehničkih karakteristika, definisali ste panik svetiljku sa zaštitom od udara IK 07, osvetljaja 200lm, odnosno 60lm. Definisana svetiljka se na tržištu može naći u zaštiti od udara IK07 ali sa osvetljajem 100lm ili u zaštiti IK04 a osvetljajem 200lm, kombinacija karakteristika koje ste opisali se ne proizvodi, molimo Vas da karakteristike opisanih svetiljki usaglasite sa onim što je dostupno na tržištu.*

О д г в о р и:

1. За батерију није потребан каталог, али мора бити идентична оној коју испоручује са лампом, односно са којом је вршио тестирање лампе и за коју гарантује аутономност.
2. Наручилац остаје при траженим параметрима светиљке.