

Питање:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 444

ПРИМЉЕНО: 26. 09. 2019

Орган	Орг. јед.	Број	Прилог	Вредн.
Ја	01	404-02-1772/19		

Postovani,

U tenderskoj dokumentaciji pod r.b.131/19 (nabavka i isporuka nužne rasvete) zahtevate da rok isporuke bude sukcesivan u roku od 3 dana od dana prijema zahteva.

Sobzirom da je tražena panik svetiljka od inostranog, a ne domaceg proizvođača i da istu vrlo često i proizvođač nema na lageru u količini koja je zahtevana po tenderskoj dokumentaciji, a nicalm se ne garantuje povlačenje cele količine da bismo mi uvezli celu količinu molimo Vas da još jednom proverite tendersku dokumentaciju i obratite pažnju na rok isporuke.

Prema izveštaju proizvođača standardni lager ovih svetiljka je oko 100-200kom (jer je svetiljka specificnih karakteristika), a za ostalu količinu se čeka i do 60 dana od dana porucivanja.

Vas zahtev za tačno odredjenim dimenzijama i onako upućuje na samo jednog proizvođača što je samo po sebi po zakonu o javnim nabavkama diskriminujuće za ostale proizvođače slične opreme. Dodatni uslov koji definise nerealan kratak rok isporuke imajući u vidu gore navedeno dodatno potkrepljuje sumnju da se radi o pokušaju diskriminacije ucesnika u ovom tenderskom postupku.

Zbog svega navedenog molimo Vas da još jednom razmotrite uslov za ucesce u ovom postupku koji se odnosi na rok isporuke.

О д г в о р

Рок испоруке за 200 комада светиљки и 50 резервних батерија је 3 дана од дана пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца, а за осталих 1150 комада светиљки рок испоруке је 30 дана од дана пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.