

ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 61

ПРИМЉЕНО: 01. 10. 2019

Орган	Орг. јед.	Број	Целокуп.	Вредн.
РЗ	01	604-02-1772/19		

Poštovani,

U konkursnoj dokumentaciji se navode dimenzije samo jednog proizvođača nužnih svetiljki i to je diskriminirajući kriterijum za ponuđače koji mogu da ponude svetiljku boljih karakteristika.

Molimo Vas da ova sugestija uvažite i da dimenzije ponuđenih svetiljki ne moraju da se poklapaju sa traženim (konkretno problem je dimenzija visine od 170mm što je prastara varijanta, uglavnom se svetiljke proizvode u visini 70-90mm).

ОДГОВОР:

Потребно је да понуђена лампа буде тачно прописаних димензија због простора у који се уграђује, као и наведених карактеристика, у противном наручилац би имао додатне трошкове око радова за постављање великог броја лампи што изискује и потребно време постављања што би проузроковало пробијање рокова за уградњу због наложених мера од стране противпожарне инспекције.