

**ПИТАЊЕ :**

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПУБЛИЧНЕ  
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА  
ПИСАРНИЦА - 61

ПРИМЉЕНО: 04. 10. 2019

01 404-02-1222/19

Postovani,

Utenderskoj dokumentaciji pod r.b. 131/2019 prvobitno ste trazili

ујна светиљка са лед извором осветљења, ознакама за сваку лампу ојединачно (наручилац ће дефинисати ознаке по потреби у договору са споручиоцем непосредно пре испоруке), тачних димензија (ширина x висина x дубина) <b>270x120x50</b> милиметара (±1мм), боја бела, ИП 65 заштита, К заштита 07, аутономија рада 3 часа, 2 мода рада, максимални осветљај 001 у безнапонском споју односно 60l у режиму трајног споја, батерија лампе треба да је на конектор који се лако искључи са плоче светиљке и замени њом.	КОМ.	1540
--	------	------

Zatim ste dana 27.09.2019. izmenili konkursnu dokumentaciju i trazite sledece

ед извором осветљења, ознакама за сваку лампу појединачно (наручилац ће дефинисати ознаке по потреби у договору са споручиоцем непосредно пре испоруке), тачних димензија (ширина x висина x дубина) <b>371x170x62</b> милиметара (+/- 2мм), тежинс до 1кг, боја бела, ИП заштита 07, аутономија рада 3 часа, 2 мода рада, максимални осветљај 001 у режиму трајног споја, снаге до 3,5W, батерија лампе треба да је на конектор који се лако искључи са плоче светиљке и замени новом.	КОМ.	1350
---	------	------

Dana 26.09.2019 poslali smo Vam pitanje u kojem smo sugerisali oko rokova isporuke sugerisuci Vam za prvobitni zahtev u kome se trazi svetiljka sledecih dimenzija 270X120X50mm (sirina,visina,dubina),ne moze biti dostupan u trazenom vremenskom roku.

Vi prihvatate nase sugestije koje su bile upucene za prvobitan upit,a samo dan kasnije menjate tendersku dokumentaciju i u novoj navodite da trazena panik svetiljka treba da bude 371X170X62mm.

Pitanje br.1

Molimo Vas da nam pojasnite iz kog razloga ste promenili dimenziju svetiljke

Pitanje br.2

Sobzirom da je trazena panik svetiljka od inostranog ,a ne domaceg proizvođjaca i da istu vrlo cesto i proizvođjac nema na lageru u kolicini koja je zahtevana po tenderskoj dokumentaciji , a nicim se ne garantuje povlacenje cele kolicine da bismo mi uvezli celu kolicinu molimo Vas da jos jednom proverite tendersku dokumentaciju i obratite paznju na rok isporuke.

Prema izvestaju proizvođjaca trazena svetiljka se vrlo retko trazi zbog svojih specificnih karakteristika i trenutno je nema na stanju , a predvidjeni rok za isporuku je do 90 dana.

Vas zahtev za tacno odredjenim dimenzijama i onako upucuje na samo jednog proizvođjaca sto je samo po sebi po zakonu o javnim nabavkama diskriminusuce za ostale proizvođjace slicne opreme .Dodatni uslov koji definise nerealno kratak rok isporuke imajući u vidu gore navedeno dodatno potkrepljuje sumnju da se radi o pokusaju diskriminacije ucesnika u ovom tenderskom postupku .

Zbog svega navedenog molimo Vas da jos jednom razmotrite uslov za ucesce u ovom postupku koji se odnosi na rok isporuke.

## О Д Г О В О Р:

На захтев заинтересованог лица и ради омогућавања да понуду поднесе већи број понуђача, а узевши у обзир све потребе наручиоца, рок испоруке је измењен појашњењем које је објављено дана 30.09.2019. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

Због продужења рока, наручилац је био принуђен да измени димензије светиљки како би са минималним преправкама у односу на постојеће стање могао да изврши монтажу, а да постављање светиљки буде завршено у року који је наложен од стране органа инспекције.

Наручилац остаје при захтеву који се односи на рок испоруке, односно рок испоруке је за 200 комада светиљки и 50 резервних батерија 3 дана од дана пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца, а за осталих 1150 комада светиљки рок испоруке је 30 дана од дана пријема усменог или писменог захтева овлашћеног лица Наручиоца.