

Питање:

УПРАВА ЗА ЗАТЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА
П И С А Р Н И Ц А - 58

ПРЕМЉЕНО: 30.10.2019

Датум	Орг. јед.	Дело	Прозор	Вредн.
30.10.2019	01	404-02-2192	/	

Објашњења - јавна набавка број 152/2019 чији је предмет је извођење радова на модернизацији лифтовског постројења у објекту Булевар краља Александра број 84 - дуплекс.

Питање 1

Молимо вас за појашњење конкурсне документације у делу спецификација са структуром понуђене цене, у опису радова је тражено:
Набавка, испорука, израда и монтажа два електро путничка лифта са машинском просторијом. Обзиром да су електрични лифтовинове генерације без машинске просторије, зашто се тражи задржавање постојеће машинске просторије? Машинска просторија изискује додатне радове што повећава трошкове.

Питање 2

Понудом понуђача је потребно предвидети замену портала око свих врата отпорности на пламен 120 минута са припадајућом челичном конструкцијом. Да ли постоји дефинисана облога, боја, врста портала који се монтирају?
За врата у приземљу је предвиђено да се портали облажу INOX-ом (брушеним нерђајућим) лимом дебљине 0,8мм и фазонским украсним елементима од истог материјала чији изглед је стандардизован за нове лифтове у објектима републичких органа. Да ли можемо да добијемо узорке или фотографије како портали треба да изгледају?

Одговор

Питање 1.

Код лифтова са машинском просторијом (МР) имамо већу приступачност погонској машини а самим тим и лакоћу редовног одржавања, хитних интервенција и ванредних отклањања кварова што представља предност у односу на лифтове без машинске просторије (МРЛ). Такође већа приступачност погонској машини смањује трошкове редовног одржавања, који су далеко већи, у односу на трошкове саме уградње лифта са машинском просторијом.

Питање 2.

Предњи противпожарни портали по спратовима треба да буду од противпожарних гипсаних плоча и носеће челичне конструкције пожарне отпорности EI120, који се крече белом бојом за финалну обраду унутрашњих зидова (подразумева се да су зидови претходно преглетовани). За противпожарне портале извођач је обавезан да достави атест-елaborат на противпожарну класу без обзира на произвођача.

Напомињемо да је Наручилац у конкурсној документацији на страни 9 од 68 прописао могућност да заинтересована лица могу да изврше обилазак локације, како би прецизније сагледали услове и врсте радова који су предмет јавне набавке, а ради правилног и квалитетног припремања понуде.







Контакт особа за заказивање термина обиласка локације: Марко Цолић, број телефона: 064/8167-329.