

ПИТАЊЕ:

УПРАВА ЗА ЈАВНЕ ПОСЛОВЕ  
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈА  
П И Т А Њ А - 1011  
ПРИМУЉЕНО: 30.09.2020

Опш.	С.	Лист	Број
800	01	60402-	1062/20

- Konkursna dokumentacija, strana broj 10:  
Tvrdo lemljeni bakar po standardu SRPS EN ISO 13585 ZA POSTUPAK 192-  
Postupak je 912! (greška u tekstu).

- Konkursna dokumentacija, strana broj 36-37:  
Opseg rada standardnih jedinica ( $-7^{\circ}\text{C}$  pri grejanju,  $+43^{\circ}\text{C}$  pri hlađenju) nije isti kao  
u tabeli strukture ponudene cene (strana broj 37) gde je  $-5^{\circ}\text{C}$  pri grejanju,  $45^{\circ}\text{C}$  pri  
hlađenju! Šta je ispravno?

ОДГОВОР:

**Питање 1.**

У питању је техничка грешка. Ради се о поступку за тврдо лемљење бакра  
912.

**Питање 2.**

Исправно је:  $-7^{\circ}\text{C}$  при хлађењу,  $+43^{\circ}\text{C}$ .

Наручилац ће извршити измену конкурсне документације. Измењене  
стране конкурсне документације биће објављене на Порталу јавних набавки и интернет  
страници наручиоца.