

ПИТАЊЕ:

ПИСАРНИЦА - 1011

ПРЕМЉЕНО: 23.11.2020

Управа за заједничке послове републичких органа

Ул.Немањина бр.22-26

Београд

Служба	Организација	Број	Пристава	Број
800	01	1401-02-1085	10	

АПН - 30.06.20

На основу члама 63. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015, и 68/2015) упућујемо Вам Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем понуде и указујемо да уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији за јавну набавку 143/2020, Набавка услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације.

Набавка услуге сервисирања и отклањање кварова система климатизације и вентилације број јн 143/2020

Молимо Вас да измените конкурсну документацију и померите рок за доставу понуда како би имали времена да у ситуацији када нам је комплетна комерцијална служба заражена ковидом поднесемо прихватљиву и благовремену понуду.

Сматрамо да је захтев поседовања електро инжењера са лиценцом 450 није у логичкој вези са предметом јавне набавке и отежава подношење понуда фирмама које се баве фригомеханичким пословима, молимо вас да тај услов бришете;

Сматрамо да је услов захтевања у партији један у виду важећег сертификата да је овлашћени сервис за сервисирање Трапе чилера, са поседовањем неопходног софтвера (Tracer TU), за приступ контролеру УЦ 800. Понуђач коме буде додељен уговор мора да поседује важећи сертификат током целог периода трајања уговора, дискриминаторски и да у набавци услуга сервиса и поправке клима које нису у гаранцији Наручилац треба по најповољнијој цени да обезбеди поправку клима, а не да инистира на сертификовању извршиоца. Постоји већ уговорна обавеза да сваки сервисер који понуди најнижу цену мора да уграђује оригиналне делове, а само овлашћени дистрибутер ове опреме има сертификоване Трацер извршиоце те се тиме партија један усмерава на одређеног понуђача.

Број извршилаца уколико је универзално постављен за све партије је превелики, довољно је 3 фригомеханичара за извршавање праметних сервиса у свим партијама

Поред наведеног наручилац је у обавези да усвоји одредбе о поштовању мера за безбедан и здрав рад у складу са чим је потребно да наручилац у технички капацитет уврсти поседовање следеће опреме и алата чије је коришћење сертификована као безбедно од стране овлашћеног тела за испитивање безбедности опреме и алата у виду издавања стручних налаза о алатима и то у периоду од 01.11.2019. године до дана у који је заказано отварање понуда, налаза да су алати и опрема безбедни потребан је минимум за следећу опрему и алате:

за рекуператор фреона, за ручну бушилицу било које снаге, прибор за гасно заваривање и сечење, експандер бакарних цеви, гарнитура за гасно сечење са пропан/бутан боцом, мердевинама дужине минимум 6 метара, хилти бушилицу снаге минимум 1100 W, траком за сидрење минималне дужине 130 цм, радно уже дужине минимум 5 метара, електрична вакуум пумпа напона минимум 200 V, апарат за заваривање напона минимум 200 V,

Молимо да измените конкурсну како је тражено и да отварање понуда померите за 10 дана како би били у ситуацији да поднесемо благовремену понуду.

О д г в о р

У складу са вашим питањем Наручилац је извршио измену Конкурсне документације која је објављена 24.11.2020.године на Порталу јавних набавки: <http://portal.ujn.gov.rs>, као и на интернет страници Наручиоца.