

Питање Понуђача:

Поштовани,

Молим за појашњење по јавној набавци 151/2025 Услуга контроле аутономних клапни....

У опису тендера навели сте да су „клапне аутономне против пожарне механичке са електронском контролом и детекторима дима ТТЛ 6304“

Против пожарне клапне су механичке, магнетне или моторне, не постоје аутономне, молим исправку тендера.

Шта значи електонска контрола клапни?

Против пожарне клапне НИСУ опремљене са детекторима дима, то је потпуно другачији и независан уређај у односу на клапне. Детектор дима може и не мора бити у вези са пп клапнама.

Нисте навели број детектора дима које треба испитати.

Навели сте да понуђач мора да поседује уређај за испитивање модел ТТЛ 6304, ко је произвођач истог? Сам модел не значи ништа без произвођача.

Такође, на овај начин сте фаворизовали неког произвођача, треба променити текст и написати „било који уређај за испитивање детектора који је атестиран или калибрисан од стране овлашћене лабораторије“

Ставили сте захтев да треба да се достави ценовник...чега ценовник? Клапни, детектора, каблова, мотора, магнета, држача...морате бити прецизнији али прво одредите о којим пп клапнама се ради

Нигде у тендеру нисте споменули проверу рада електрокомандних ормана и против пожарних централа који заједно чине систем са клапнама и детекторима дима и пламена. Без тога испитивање самих клапни не значи ништа.

Предлажем вам да измените све ове ствари које сам вам навео јер је тендер апсолутно неразумљив и технички није добро написан

Такође, нудимо вам нашу помоћ у писању истог. Наше предузеће је једини произвођач пп клапни у Србији већ дуги низ година и као такви имамо све резервне делове и обучено особље за сервис

Одговор Наручиоца:

Наручилац ће извршити измену Обрасца понуде у делу „Технички капацитет“ и Обрасца „Спецификација са структуром понуђене цене“ . Наведене измене ће бити видљиве на сајту Наручиоца: www.uzzpro.gov.rs .